

Uveřejněno na profilu zadavatele

Náše zn. 5375/2023-SŽ-SSV-Ú3
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz

Datum 22. května 2023

Věc: Soubor 3 staveb:

Stavba 1 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Hradec Králové, U Fotochemy II“

Stavba 2 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Pardubice, ul. Hlaváčova“

Stavba 3 „Výstavba nových fotovoltaických zdrojů v lokalitě Turnov, Nad Perchtou (integrované pracoviště)“

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 2
ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Dotaz č. 1:

V ZD v části 4_SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR je v souboru „Požadavky na výkon a funkci“ na listu „Požadavky na výkon a funkci D+B“ je u jednotlivých FVE uvedeno: *Projekt počítá s instalací fotovoltaických panelů o nominálním výkonu minimálně 405Wp*. Avšak v souboru „ZDS2 – FVE Fotochema 2“ a v souboru „ZDS2 – FVE Turnov“ je uveden jednotkový výkon 450 Wp. A v souboru „ZDS2 – FVE Pardubice Hlaváčova“ je uveden jednotkový výkon 550 Wp. Účastník si dovoluje požádat o vysvětlení tohoto nesouladu.

Odpověď:

V ZD v části 4_SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR byla v souboru „Požadavky na výkon a funkci“ chybně celá záložka „Požadavek na výkon a funkci D+B“. Zadavatel upravuje soubor „Požadavky na výkon a funkci“ záložku „Požadavek na výkon a funkci D+B“, která nyní odpovídá zadání čili příslušným ZDS2 a ZTP.

Dotaz č. 2:

Dále je ve výše zmíněných souborech i rozpor v požadavcích na výkon elektrárny. V souboru „Požadavky na výkon a funkci“ na listu „Požadavky na výkon a funkci D+B“ je požadavek na maximální výkon zatímco soubory ZDS2 obsahují požadavek na přesný výkon jednotlivých FVE.

Odpověď:

V ZD v části 4_SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR byla v souboru „Požadavky na výkon a funkci“ chybně celá záložka „Požadavek na výkon a funkci D+B“. Zadavatel upravuje soubor „Požadavky na výkon a funkci“ záložku „Požadavek na výkon a funkci D+B“, která nyní odpovídá zadání, čili příslušným ZDS2 a ZTP.

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ze dne 30. 5. 2023 na den 6. 6. 2023.

Zadavatel je dle § 212 odst. 4 ZZVZ v případě změny informací uvedených ve formuláři povinen odeslat opravný formulář. Formulář F14 – Oprava – Oznámení změn nebo dodatečných informací bude uveřejněn na webovém portálu www.vestnikverejnychzakazek.cz (evidenční č. VZ Z2023-017580). Změny se týkají těchto ustanovení:

Oddíl IV. 2.2):

rušíme datum 30. 5 2023 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 6. 6. 2023 v 10:00 hod.,

Oddíl IV. 2.7):

rušíme datum 30. 5. 2023 v 10:00 hod. a nahrazujeme datem 6. 6. 2023 v 10:00 hod.

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>.

Příloha:

Požadavky na výkon a funkci_20230519

Ing. Karel Švejda, MBA

ředitel odboru investičního
na základě „Pověření“ č. 2449
ze dne 11. 5. 2018
Správa železnic, státní organizace