


POZNÁMKY

- Krytina: na objektu - plechové izolační panely
LPS proveden podle ČSN - EN 62305 ve tř. III.
Pro jímací vedení a svody použijte drátu AlMgSi 8 mm na podpěrách
Dodržte rozteče podpěr - cca 1 m, do střešních ani obvodových svislých desek není možno vrtat!
Podpěry možno nalepit.
Pomocné jímáče PJ proveďte z drátu a svorek dle náčtku
Uzemnění - samostatný výkres
Výškové koty jsou vztaženy k podlaze haly ± 0,00
Ostatní informace - viz technická zpráva

HLAVNÍ PROJEKTANT:		SUDOP Project Plzeň a.s.			Ing. Karel ROUBAL		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		Ing. Karel ROUBAL			projekce		
KRAJ:	PLZENSKÝ	OBEČ:	PLZEŇ		312 04 Plzeň, Republikánská 32		
INVESTOR:		SŽ s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město			IČO 1163 1414, tel. 377 451 102		
					e-mail: kroubal @volny.cz		
STAVBA: PLZEŇ - KOTEROV SKLADOVÁ HALA					FORMÁTŮ	* x A4	KOPIE
Areál SŽ - Plzeň-Koterov, k.ú. Božkov, p.č. 1389/1					DATUM	03 / 2023	
ČÁST: D.1.4a - EL.INSTALACE + HROMOSVOD					STUPEŇ PROJEKTU	DSP + DPS	
					ZAKÁZKA	1280	
VÝKRES					MĚŘÍTKO	DÍL	Č. VÝKRESU
HROMOSVOD					1 : 100	D.1.4a	4