

Naše zn.
Listů/příloh 3/0

Vyřizuje Radka Harvanová, DiS.
Telefon +420 972 424 433
Mobil x
E-mail Harvanovar@spravazeleznic.cz

Datum 23. 05. 2023

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 4

V souladu s čl. 7 Výzvy k podání nabídky vydané pod č.j. 12204/2023-SŽ-OR UNL-OVZ ve znění následných dodatečných informací (dále jen „**Výzva**“)

Ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Žatec ON – oprava (VPP, fasáda)“

Identifikace zadávacího řízení:

Podlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná mimo zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).

Evidenční číslo zadavatele: 65023028

(dále jen „**Veřejná zakázka**“ a „**Výběrové řízení**“)

Zadavatel

Název: **Správa železnic, státní organizace**
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384

Zakázku zadává organizační jednotka zadavatele:

Název: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Sídlo: Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03
Zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019.

(dále jen „**Zadavatel**“)

I.

Zadavatel v nadepsaném Výběrovém řízení vydává **vysvětlení** zadávací dokumentace na základě obdržené žádosti ze strany dodavatele:

- **ze dne 23. 05. 2023 (dotaz č. 11)**

Dotaz č. 11

Prosíme o informaci, jaký průměr mají mít dvoustranné hodiny. Dodavatel nabízí o průměru 50, 60 a 80cm. Mají být tyto hodiny prosvětlené?

V PD jsme nenalezli podklady pro hlavní hodiny (řídící jednotka pro podružné hodiny). Prosíme o doplnění, příp. bližší specifikaci.

Stejně tak jsme nenalezli nic k požadovaným digitálním hodinám. Ve VV je pouze jejich držák. Prosíme o doplnění, příp. bližší specifikaci.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 11

K dotazovaným položkám uvádíme následující:

Hodiny jsou řešeny v projektové dokumentaci viz. Výkres D.1.1.3.10 – Výpis ostatních prvků. Ve výkazu výměr je uvedeno:

List PD A – 2 – Výpravní budova

309	K	R08 Z13	Atypické zámečnické hodiny s hodinovým strojem	kus	1,000
-----	---	---------	--	-----	-------

List 4. SO 40 – slaboproudá zařízení

D	D2	Jednotný čas			
21	K	75L2499	MĚNIČ NAPĚTÍ Z 48/24V PRO HODINOVÉ ZAŘÍZENÍ (VE STARÉ SDĚLOVACÍ MÍSTNOSTI)	KUS	1,000
22	K	75L244	HODINY PODRUŽNÉ NEBO AUTONOMNÍ VENKOVNÍ RUČÍČKOVÉ OBOUSTRANNÉ PŘES 50 CM	KUS	1,000
23	K	75L24X	HODINY PODRUŽNÉ NEBO AUTONOMNÍ VENKOVNÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000
24	K	75L256	ZÁVĚS PRO PODRUŽNÉ HODINY DIGITÁLNÍ OBOUSTRANNÉ	KUS	1,000
25	K	75L25X	ZÁVĚS PRO PODRUŽNÉ HODINY - MONTÁŽ	KUS	1,000
26	K	75L272	PŘEZKOUŠENÍ, UVEDENÍ HODINOVÉHO ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU	KPL	1,000
27	K	742J41.R1	JYTY 2X1, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC - demontáž	M	70,000
28	K	742J41	JYTY 2X1, KABEL SDĚLOVACÍ IZOLACE PVC	M	80,000
29	K	742L11.R1	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 - demontáž	KUS	4,000
30	K	742L11	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	4,000

V Ústí nad Labem dne dle data odeslání prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK

.....

Radka Harvanová, DiS.

Odbor veřejných zakázek

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem