

## Sdělení č. VAKHK/VHR/AVETI/21/1125

### Sdělení k existenci sítí

*Žadatel:*

Signal Projekt s.r.o.  
Stanislava Sedláčková  
Vídeňská 546/55  
63900 Brno

*Investor:*

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
11000 Praha

*Údaje o žádosti / stavbě:*

Název: **Sdělení k existenci sítí - Rekonstrukce PZM v km 39,672 (P4453) trati Chlumec nad Cidlinou – Ostroměř**

*Lokalita:*

Obec: **Ohnišťany, Skřivany, Smidary**  
Katastr: **Ohnišťany, Skřivany, Červeněves, Loučná Hora, Smidary**

**Sdělení k existenci sítí není souhlas s napojením, ani vyjádření k projektové dokumentaci všech stupňů, ale slouží především pro projekční práce. Sdělení je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a má pouze informativní účel.** V případě investiční akce, záměru napojení nebo jiného zásahu do sítí ve vlastnictví Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., nebo provozování Královéhradecké provozní, a.s., jejich ochranných pásem a ochranných pásem vodních zdrojů, požadujeme předložit projektovou dokumentaci k našemu vyjádření.

**V zájmovém území se nachází sítě a vodohospodářská zařízení ve vlastnictví Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. která jsou v provozování společnosti Královéhradecká provozní, a. s. viz příložené dokumenty.**

**Ochrana vodovodních řadů a kanalizačních stok je zajišťována dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovech a kanalizacích.** Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů a kanalizačních stok určený k zajištění jejich provozuschopnosti.

**Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu**

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
- c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

**V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze**

- a) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
- b) vysazovat trvalé porosty,
- c) provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu,
- d) provádět terénní úpravy,

**jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace.**

Upozorňujeme, že průběhy vedení sítí jsou orientační, stejně jako podkladová mapa v přiloženém snímku, která má rovněž pouze informativní charakter.

Upozorňujeme, že se v zájmovém území mohou nacházet vodohospodářské sítě a objekty, které nejsou v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., a které nejsou v provozování společnosti Královéhradecké provozní, a.s. Pro vyjádření k těmto sítím se žadatel musí obrátit na jejich vlastníka nebo provozovatele.

Upozorňujeme, že se v zájmovém území nachází vodovodní a kanalizační přípojky. Ty jsou v majetku vlastníků napojených nemovitostí. Jejich zakres je orientační. Náš geografický informační systém nemusí obsahovat všechny trasy přípojek.

Sdělení k existenci sítí je vytvořeno automatickým systémem AVETI.

Platnost Sdělení k existenci sítí je jeden rok ode dne vydání.

*Přílohy:*

**grafické (počet: 1)**  
**- Vyjádření\_379075\_situace\_391836.pdf**


*Vaše značka:*

*Vyřizuje:* Jan Vlček  
*Telefon:* 420 491 512 702  
*Datum:* 11.03.2021



*Laudy Loskot*  
- 4 -

**Ing. Pavel Loskot**  
**technicko - provozní náměstek**





**VODOVODY A KANALIZACE**  
**HRADEC KRÁLOVÉ, a.s.**

Informativní zakres vodovodu a kanalizace. Toto není souhlas s napojením, ani vyjádření k projektové dokumentaci všech stupňů, ale slouží především pro projekční práce. V případě investiční akce, záměru napojení nebo zásahu do sítě ve vlastnictví Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. nebo v provozování Královéhradecké provozní, a.s., jejich ochranných pásem a ochranných pásem vodních zdrojů, požadujeme předložit projektovou dokumentaci k našemu vyjádření.

LEGENDA:			
	VODOVODNÍ ŘAD		GRAVITAČNÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE
	VODOVODNÍ PŘÍPOJKA		TLAKOVÁ JEDNOTNÁ KANALIZACE
	OCHRANNÉ PÁSMO VODNÍHO ZDROJE		JEDNOTNÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
			GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
			TLAKOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
			SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
			PLÁNOVANÉ SÍTĚ
			DEŠŤOVÁ KANALIZACE
			ELEKTRICKÝ KABEL
			PŘÍJEZDOVÁ CESTA