

Naše zn. 16772/2023-SŽ-OR UNL-OVZ
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Radka Harvanová, DiS.
Telefon +420 972 424 433
Mobil x
E-mail Harvanovar@spravazeleznic.cz

Datum 26. 05. 2023

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 4

V souladu s čl. 7 Výzvy k podání nabídky vydané pod č.j. 12204/2023-SŽ-OR UNL-OVZ ve znění následných dodatečných informací (dále jen „**Výzva**“)

Ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku s názvem:

„Žatec ON – oprava (VPP, fasáda)“

Identifikace zadávacího řízení:

Podlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce zadávaná mimo zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).

Evidenční číslo zadavatele: 65023028

(dále jen „**Veřejná zakázka**“ a „**Výběrové řízení**“)

Zadavatel

Název: **Správa železnic, státní organizace**
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu A, vložce 48384

Zakázku zadává organizační jednotka zadavatele:

Název: Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Sídlo: Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03
Zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019.

(dále jen „**Zadavatel**“)

I.

Zadavatel v nadepsaném Výběrovém řízení vydává **vysvětlení** zadávací dokumentace na základě obdržené žádosti ze strany dodavatele:

- **ze dne 25. 05. 2023 (dotaz č. 12)**

Dotaz č. 12.1

Bylo by možné zveřejnit schéma JEDNOTNÉHO ČASU?

Odpověď zadavatele na dotaz č. 12.1

Schéma jednotného času je v projektové dokumentaci, Žatec ON - PD A – VB, D.4. SO 40 Slaboproudá zařízení, výkres č. 8.

Dotaz č. 12.2

Z PD a z VV není zřejmé kolikery a jaké nové hodiny se budou dodávat. Je položka č.309 v oddílu Zámečnické konstrukce - „Atypické venkovní zámečnické hodiny“ (nad vstupem do VB) identická s položkou č.22 v SLP Jednotný čas - HODINY PODRUŽNÉ NEBO AUTONOMNÍ VENKOVNÍ RUČÍČKOVÉ OBOUSTRANNÉ PŘES 50 CM?).

Odpověď zadavatele na dotaz č. 12.2

Položky ve výkazu výměr nejsou shodné = neobsahují jeden výrobek.

Do objektu se doplní stávající systém o

- 1x analogové hodiny na fasádě (VV - pol. 309, R08Z13 - Atypické zámečnické hodiny s hodinovým strojem - v projektové dokumentaci viz. Výkres D.1.1.3.10 – Výpis ostatních prvků.
- 1x analogové hodiny na 1. nástupišti (VV - pol. 22, 75L244 – Hodiny podružné nebo autonomní venkovní ručičkové oboustranné přes 50 cm)

V Ústí nad Labem dne *dle data odeslání prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK*

.....
Radka Harvanová, DiS.

Odbor veřejných zakázek

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem