

WL922-CYKY-J 4x25 (450m)

kabel uložen ve výkopu 350x800mm (vtažen do korugované chráničky pr.63mm) ve společné trase s kabely zab.zař.:
krytí folií červené barvy dle ČSN 73 6006

v místě křížení se STL plynovodem bude kabel uložen do betonového žlabu TK1 s přesahem minimálně 1 m na obě strany plynovodního potrubí

TABULKA VYTYČOVACÍCH BODŮ:

1	554936.16	1137682.91	kabelová trasa
2	554936.32	1137680.93	kabelová trasa PS01
3	555008.77	1137218.40	kabelová trasa PS01
4	555013.45	1137220.57	kabelová trasa, R1

LEGENDA:

- nové kabelové rozvody NN
- protlak DN160
- R5 stávající rozváděč v relové místnosti v žst. Bedihošť
- R1 skříň v pilíři u stávajícího RD přejezdu v km 76,513
- SSP společná přístrojová skříň pro přejezdy v pilíři u nového RD (součást PS02)
- uzemnění FeZn 30x4 (u nového RD je součástí PS02)
- zemnicí tyč délky 2 m (FeZn)
- kabely zab. zař.
- hranice drážního pozemku - Správa železnic
- 330/2 pozemek Správy železnic
- 330/1 hranice drážního pozemku - ČD, a.s.
- 330/1 pozemek ČD, a.s.






K.ú.: Bedihošť (601331)

LEGENDA SÍTÍ:

- Venkovní silové vedení NN (EG.D)
- Podzemní silové vedení NN (EG.D)
- Podzemní silové vedení VN (EG.D)
- Sdělovací podzemní vedení (CETIN)
- Sdělovací nadzemní vedení (CETIN)
- Podzemní kabelová přípojka NN (CETIN)
- Plyn podzemní nízkotlak (GasNet)
- Plyn podzemní středotlak (GasNet)
- Kanalizace podzemní (Moravská vodárenská)
- Vodovod podzemní (Moravská vodárenská)
- Sdělovací podzemní vedení metalické (ČD-Telematika)

PO PŘÍPOMÍNKÁCH 29.03.2021

REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA

OBJEDNAVATEL PROJEKTU:				Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		
HIP:	Ing. Petr Szabo		Zhotovitel projektové dokumentace:		SB projekt s.r.o. Kasárenská 4063/4 695 01 Hodonín	
ODP. PROJ:	Ing. Jan Slivka					
VYPRACOVAL:	Ing. Jan Slivka					
KONTROLOVAL:	Ing. Petr Szabo					
Stavba:			Výstavba PZS v km 76,881 (P7584) trati Nezamyslice – Olomouc		Archivní číslo: 2003142-01_D_S002_0203.dgn	
Část:	SO 02 Elektrická přípojka PZZ		Formát: 6x44	Datum: 02/2021	Měřítko: 1:500	
Název přílohy:	Situace přípojky, část 2		Stupeň PD: DUSP	Část: D.2.3	Příloha: 0203	