




Městský úřad Světlá nad Sázavou
odbor životního prostředí

náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou



Naše č. j. MSNS/4262/2023/OŽP-2
Světlá nad Sázavou dne: 13.03.2023

Vyřizuje: V.B.Pilařová, DiS.
Telefon: 569 496 643
E-mail: pilarova@svetlans.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů (dále jen „orgán SSL“) podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“),

vydává

žadateli: Správa železnic, státní organizace (IČO 70994234), Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, zastoupeného na základě zmocnění ze dne 4.1.2023 společností ENPRO Energo s.r.o. (IČO 28628250), Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí (dále jen „žadatel“), dle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona

souhlas

se stavbou „Posun neutrálního pole v zastávce Sázavka“ na pozemku parc.č. 1128/1 a 942/3 v k.ú. Sázavka [746282] ve vzdálenosti do 50 m od okraje lesa (**lesní pozemky parc.č. 943/1, 943/3, 943/5, 943/8, 943/9, 943/10, 943/11, 943/12 a 1281/3 v k.ú. Sázavka**) za těchto podmínek:

- 1) Při realizaci stavby nesmí být poškozovány, káceny a jiným způsobem znehodnocovány (ořez větví) lesní dřeviny včetně kořenového systému mimo vlastní staveniště.**
- 2) Stavba bude realizována dle koordinačního situačního výkresu číslo C.3, který je přílohou tohoto stanoviska.**

ODŮVODNĚNÍ

Městský úřad Světlá nad Sázavou obdržel dne 21.02.2023 pod č. j. MSNS/4262/2022/OŽP žádost o souhlas podle ustanovení § 14 odst. 2 lesního zákona se stavbou dopravní infrastruktury – železnice v obci Sázavka [569429].

Jako podklad žadatel předložil: projektovou dokumentaci z 12/2022, plnou moc č. 190 ze dne 20.12.2022 a zmocnění ze dne 4.1.2023.

Orgán SSL doplnil podklady o informace o pozemku z katastru nemovitostí včetně ortofoto mapy a o výpis z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 35598.

V odůvodnění žádosti je uvedeno, že se jedná o drážní stavbu trakčního vedení včetně stožárů, ovládacích kabelů a kamerového systému na drážním pozemku parc.č. 1281/1 k.ú. Sázavka. Okolní výše uvedené lesní pozemky nebudou stavbou nijak dotčeny a stavba je umístěna pouze do ochranného pásma lesa 50 m .

Z projektové dokumentace vyplývá, že stavba se dotkne dvou pozemků v k.ú. Sázavka, a to parc.č. 1281/1 a 942/3. Jedná se o montáž nového neutrálního pole mimo zastávku Sázavka, ve směru Světlá nad Sázavou. Vymístěné neutrální pole se přemístí směrem k žst. Světlá nad Sázavou od cca km 247,95 do km 247,45. Trakční vedení je navrženo tak, aby bylo možné napájet celou trať jednotnou soufázovou proudovou soustavou AC 25kV 50Hz, ale zároveň také umožňuje oddělené napájení z každé TNS za pomoci vložených neutrálních polí, které se ale dají elektricky přemostit.

Stavba je členěna na objekty a technická a technologická zařízení :

SO-01-81-01 t.út. Sázavka, Neutrální pole, km 247,45-247,95

SO 01-87-02 t.ú. Sázavka, Ukolejnění, km 247, 45 – 247,95

SO 01-86-03 t.ú. Sázavka DOÚO, km 247, 45 – 247,95

PS 01 t.ú. Sázavka, Kameronový systém, km 247,45 – 247, 95

PS 01-02-54 t.ú. Sázavka, Přeložka DK a DOK, km 247, 45 – 247, 95

Oba pozemky jsou jednak dotčenými pozemky a zároveň na nich vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo. Stavba nemá požadavky na terénní úpravy; navýšení či snížení terénu. Ochranné pásmo nadzemního vedení trakční soustavy a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách. Jedná se o stavbu trvalou, jejíž odhadovaná životnost je 50 let.

Ochranné pásmo slouží k zajištění ochrany lesa před důsledky činností v něm prováděné. Stavbou jsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa v k.ú. Sázavka. Lesní pozemky se nachází podél železniční trati a v lesních hospodářských osnovách pro lesní hospodářský celek 516 830 Světlá nad Sázavou jsou označeny jako bezlesí či převážně bezlesí. Stav a hustota lesních pozemků byl zjištěn z ortofo foto mapy, kdy dřeviny se na pozemku nachází v hloučcích i solitérně, některé pozemky byly vytěženy. Na pozemcích se nachází převážně listnaté dřeviny. Evidovaný stav se shoduje se stavem skutečným. Při realizaci stavby nesmí docházet ke škodám na dřevinách, k ulamování větví, znehodnocování dřevin stavebními technikou, zejména poškozováním kořenového systému a oddělkových částí dřevin.

S ohledem na výše uvedená zjištění zpracoval orgán SSL do závazného stanoviska pouze základní podmínky za účelem ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa a dřevin, které se na pozemcích v současné době nachází.

Orgán SSL se stavbou souhlasil a na základě podkladů rozhodl tak, jak je uvedeno výše.

POUČENÍ

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze se proti němu odvolat, jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé (ustanovení § 149 odst. 4 správního řádu).

Viktorie Benedikta Pilařová, DiS.
referentka odboru životního prostředí

Obdrží: ENPRO Energo s.r.o. (IČO 28628250) – datová schránka

Na vědomí:

Městský úřad Světlá nad Sázavou, odbor stavebního úřadu a ÚP, nám. Trčků z Lípy 18, 582 91
Světlá nad Sázavou

Příloha: situační výkres (volně upraveno-měřítko neodpovídá)

