








| Revize: | Datum:     | Popis:                              | Kontroloval:   |
|---------|------------|-------------------------------------|----------------|
| 001     | 20.06.2021 | Dokumentace k připomínkovému řízení | Ing. Marek Tyr |
| 002     | 20.07.2021 | Dokumentace ke stavebnímu řízení    | Ing. Marek Tyr |
|         |            |                                     |                |
|         |            |                                     |                |

|                     |   |  |
|---------------------|---|--|
| Stavebník/Investor: | <b>Správa železnic, státní organizace</b> |  <b>SPRÁVA<br/>ŽELEZNIC</b> |
| Adresa:             | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1           |  |
| Zástupce investora: | Stavební správa západ                     |  |
| Adresa:             | Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9       |  |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
| Zhotovitel stavby:   | <b>TMS Projekt s.r.o.</b>  |  |  |  |
| Adresa:  | Dubičné 106, 373 71 Dubičné  |  |  |   |
| Kontakt:   | T: +420 378 229 850<br>E: projekce@tmsplzen.cz   |  |  |   |
| Zhotovitel objektu:  | <b>TMS Projekt s.r.o.</b>  |  |  |  |
| Adresa:  | Dubičné 106, 373 71 Dubičné  |  |  |   |
| Kontakt:   | T: +420 378 229 850<br>E: projekce@tmsplzen.cz   |  |  |   |
| Hlavní projektant (HIP):   | Specialista:   | Odpovědný projektant:  | Zpracovatel:   |   |
| Ing. Marek Tyr  | Ing. Petr Štengl  | Ing. Petr Štengl  | Ing. Petr Štengl  |   |

|                     |  |          |          |  |
|---------------------|--|----------|----------|--|
| Název stavby/akce:  | <b>Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P733 v km 43,288 na trati Domazlice - Planá</b> |          |          | Označení (S-kód):<br>S632000489                  |
| Název části:        | Energetická zařízení   |          |          | Označení zhotovitele:<br>336/SOD/20              |
| Název objektu:      | <b>Přípojka nn pro PZZ v km 43,288 (P733)</b>                                      |          |          | Označení části: <b>D.2.3</b>                     |
| Název přílohy:      | <b>Technická zpráva</b>  |          |          | Označení objektu/komplexu:<br><b>SO 03-86-02</b> |
| Kraj:               | Katastrální území:   | TUDU:    |          | Číslo přílohy: <b>001</b>                        |
| Plzeňský            | Třemešné [770680]<br>Pavlíkov u Třemešného [770671]<br>Dubec [770663]              | 033124   |          | Paré:  |
| Stupeň dokumentace: | Datum zpracování:  | Formáty: | Měřítko: |  |
| DUSP                | 06/2021  |          |          |  |

## SO 03-86-02 PŘÍPOJKA NN PRO PZZ V KM 43,288 (P733)

# 001 TECHNICKÁ ZPRÁVA

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 1.  | IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.....                                | 1 |
| 2.  | SO 03-86-02 PŘÍPOJKA PRO NN PZZ V KM 43,288 (P733)..... | 2 |
| 2.1 | STÁVAJÍCÍ STAV.....                                     | 2 |
| 2.2 | TECHNICKÉ ŘEŠENÍ.....                                   | 2 |
| 2.3 | TECHNICKÉ ÚDAJE.....                                    | 2 |
| 3.  | KABELIZACE.....   | 3 |

## 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby : **„Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P733 v km 43,288 na trati Domažlice – Planá“**

Provozní soubor : **SO 03-86-02 Přípojka nn pro PZZ v km 43,288 (P733)**

(Místo stavby : *železniční trať č. 106 00 (dle platného Prohlášení o dráze celostátní a regionální) Domažlice odbočná výh. č. 401 – Planá u Mariánských Lázní*

Kraj : Plzeňský

Obec : Třemešné

Katastrální území : Dubec

Investor: Správa železnic, s.o.  
Praha 1, Dlážděná 1003/7, 110 00  
IČO: 70994234 DIČ: CZ 70994234  
Stavební správa západ  
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Hlavní projektant: TMS Projekt s.r.o., Dubičné 106, Rudolfov, 373 71, IČO: 48200891  
*Projekční pracoviště Plzeň, Wenzigova 8, 301 00 PLZEŇ*

Projektant SO : TMS Projekt s.r.o., Dubičné 106, Rudolfov, 373 71, IČO: 48200891  
*Projekční pracoviště Plzeň, Wenzigova 8, 301 00 PLZEŇ*

Stupeň dokumentace: **dokumentace pro stavební povolení**

Dokumentace byla dokončena k termínu: **09/2021**

## 2. SO 03-86-02 PŘÍPOJKA PRO NN PZZ V KM 43,288 (P733)

### 2.1 STÁVAJÍCÍ STAV

Železniční trať **Domažlice – Planá u Mariánských Lázní** je regionální jednokolejná trať. Trať je provozována v nezávislé trakční soustavě, traťová třída zatížení C3. Provoz v úseku **Domažlice - Tachov** je řízen podle předpisu SŽDC D3. Pro úsek Domažlice – Bělá nad Radbuzou je dirigující stanicí ŽST Pobežovice, pro úsek Bělá nad Radbuzou - Tachov je dirigující stanicí ŽST Bor. V úseku **Tachov – Planá u Mariánských Lázní** je AH AHP-03 z roku 2009. Nejvyšší dovolená traťová rychlost je 60km/h, zábrzdna vzdálenost 400 metrů.

Předmětný přejezd **P733 v km 43,288** je křížením trati se silnicí III/19857 a ve stávajícím stavu je zabezpečen dopravní značkou A32a „*Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný*“. Ve směru od Třemešného pod Přimdou je zavedeno TOR 30km/h.

Na přejezdu není k dispozici stávající napájení NN, bude vybudována nová přípojka NN pro napájení nové technologie PZZ.

### 2.2 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Předmětný přejezd **P733 v km 43,288** se silnicí III/19857 na železniční trati Domažlice - Planá bude nově zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením kategorie **PZS 3ZBL** (dle ČSN 34 2650 ed.2) s celými závory. Předpokládá se použití ekonomicky výhodného reléového systému s elektronickými doplňky, břevna závor budou použita nedřevěného typu.

Pro napájení uvažované nové technologie zabezpečení přejezdu je požadován min příkon 3kW (2 kW dobíječ, 0,5 kW osvětlení a ostatní). Napájení pro nově budované PZZ-P733 bude vedeno z nového rozvaděče RP1 (z kabelové skříně KS1), který bude umístěn u technologického domku RD přejezdu P734. Napájení PZZ (P733) bude vedeno kabelem CYKY-J 4x25 do rozvaděče RP2 (P733) přes kabelovou skříň KS2. Rozvaděč RP2 bude umístěn u technologického domku RD přejezdu P733. V rozvaděči RP2 bude umístěno vypínání včetně dálkového vypínání z RD, přepětové ochrany. Rozvaděč bude přizemněn (možno využít společné uzemnění se zz – nutno propojit na ekvipotenciální sběrnici). Z rozvaděče RP2 (z KS2) bude také napojen rozvaděč RP3 pro novou technologii PZZ přejezdu P732.

Plastový pilíř bude použit s úpravou proti UV záření.

Vstupní svorky rozvaděče RP2 jsou dělicím místem mezi správcí zařízení. Za svorkami s ukončeným přívodním kabelem je zařízení ve správě SSZT.

Kabelové trasy budou vedeny na pozemku Správa železnic s.o. a Správy a údržby silnic Pl. Kraje.

### 2.3 TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí soustava před elektroměrem: 3PEN, AC 0,4/0,23 kV / TN-C

Napájecí soustava nového RD: 3PE-N, AC 0,4/0,23 kV / TN-S

Instalovaný příkon:  $P_i=3\text{kW}$

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí dle ČSN 33 2000-4-41 41 ed.2:

v síti TN-C a TN-C/S : samočinným odpojením od zdroje

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

v síti TN-C a TN-C/S : izolací

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Charakter odběru:                        | T4                                |
| Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3.: | AA7, AB8, AC1, AD2, AE4, AF4, AQ2 |
| Využití:                                 | BA4 - osoby poučené               |

### 3. KABELIZACE

Hlavní kabelová trasa bude vybudována v rámci PS zabezpečovací zařízení a silový napájecí kabel NN bude veden zemí v chrániče. Pro samostatnou trasu napájecího kabelu budou platit následující všeobecné zásady a podmínky.

Kabelová trasa bude respektovat průjezdný průřez pro těžkou mechanizaci. Kabelová trasa bude realizována s využitím mechanizace a v méně schůdných úsecích pak ručně.

Kabelová trasa mimo stanici bude vzdálena minimálně 235 cm od osy koleje. Kabelizace bude provedena ve volném terénu s krytím 70 cm s označením modrou výstražnou folií. V podchodech kolejí a komunikací budou kabely uloženy v betonových žlabech nebo trubkách PVC těžké řady (případně ze silných plastických „husích krků“) o vnitřním průměru 15 cm. Podchody kabelových tras pod kolejemi budou provedeny tak, že hloubka dna podchodu bude minimálně 150 cm pod plání tělesa železničního spodku, aby celý podchod byl umístěn pod sanační vrstvou. Přechody propustků budou provedeny vně propustků. Kabely při přechodu pod vodotečí budou uloženy v předepsané hloubce pod pročištěným korytem.

Křížení s ostatními podzemními řady bude provedeno dle TNŽ 34 2609, TNŽ 37 5711 a platných ČSN.

Výkopovými pracemi nesmí dojít ke znečištění štěrkového lože.



Pohled na přejezd PZS km 43,288 (P733)

## Protokol č. 008/PROT/2021

o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-5-51 ed.3  
a ČSN 33 2000-4-41 ed.3

**Název stavby:** Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P733 v km 43,288 na trati Domažlice - Planá  
SO 03-86-01 Přípojka NN pro PZZ v km 43,288 (P733)

**Vypracoval:** TMS Projekt s.r.o., Wenzigova 8, 301 00 Plzeň

**Dne:** 27.05.2021

**Složení komise:**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| předseda:  | Ing. Petr Štengl, vedoucí projektant |
| člen:      | Radek Friesl,                        |
| projektant |                                      |
| člen:      | Miroslava Rollingerová, projektant   |

**Posuzované prostory:**

Venkovní prostor v okolí přejezdu P733 v km 43,288 na trati Domažlice – Planá a úsek trati mezi žst. Dubec (km 43,500). a přejezdem P733 (km 43,288).

**Podklady pro vypracování protokolu:**

Výkresová dokumentace, místní šetření

**Architektonické řešení:**

Kabelové rozvody NN.

**Úroveň el. znalostí:**

Okolí PZZ a stanice je přístupné široké veřejnosti.

**Podmínky úniku:**

Jedná se o zemní kabelizaci ve venkovním prostředí, možnost úniku snadná.

**Požární bezpečnost:**

Viz. požárně bezpečnostní řešení (PBR).

**Definice prostorů:**

Instalace do 1kV posuzovány dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3.

## Charakteristika vnějších vlivů prostředí

### Vnější vlivy ve venkovním prostředí (prostor VI - nebezpečný):

Podmínky prostředí:

- a) Teplota okolí: AA 7 (-25 °C až +55 °C)
- b) Atmosférické podmínky okolí: AB 8
- c) Nadmořská výška : AC 1 (do 2000m)
- d) Výskyt vody : AD 4
- e) Výskyt cizích pevných těles : AE 2
- f) Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek : AF 1
- g) Mechanické namáhání-ráz : AG 1
- h) Mechanické namáhání-vibrace : AH 1
- i) Výskyt rostlinstva nebo plísní: AK 2
- j) Výskyt živočichů : AL 2
- k) Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení:
  - Harmonické, mezipharmonické AM 1-1 (kontrolovaná úroveň)
  - Signální napětí AM 2-1 (kontrolovaná úroveň)
  - Změna amplitudy AM 3-1 (kontrolovaná úroveň)
- l) Sluneční záření: AN 2
- m) Seismické účinky : AP 1
- n) Bouřková činnost: AQ 2
- o) Pohyb vzduchu : AR 1
- p) Vítr: AS 2
- q) Sněhová pokrývka : AT 3
- r) Námraza: AU 2

Činitel využití:

- a) BA 1 (přístup laikům)
- b) BB 2 (standartní podmínky)
- c) BC 3 (častý dotyk)
- d) BD 1 (snadný únik)
- e) BE 1 (bez významného nebezpečí)

Konstrukční materiály:

- CA 1 : Stavební materiály - nehořlavé
- CB 1 : Konstrukce – zanedbatelné nebezpečí

### Závěr:

Na základě normy ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a ČSN 33 2000-4-41 ed.3 jsou výše uvedené prostory z hlediska nebezpečí elektrického úrazu zařazeny do prostorů nebezpečných.

Pro provoz a práce na zařízení, údržbu a kontrolu je uživatel povinen zpracovat, eventuálně nechat si zpracovat provozní a bezpečnostní pokyny. Dále je povinen zajišťovat pravidelné revize a údržbu zařízení zejména s ohledem na existující vnější vlivy a odpovídající vyhodnocení prostorů.

V případě změny provozu (využití prostoru (místností)) je nutno vnější vlivy znovu přehodnotit a vypracovat případně Protokol vnějších vlivů nový.

Vypracoval: Ing. Petr Štengl