



Ochranné pospojení skříňně vodičem CYA 16  
se zemnicím bodem objektu

01	Přemístění rozvodny NN
Revize č.:	Datum: Popis:

<b>Investor, objednatel :</b> Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc			
<b>Společnost pro Opravu Silnoproudých zařízení OŘ Olomouc:</b>			
		Signal Projekt s.r.o. Videňská 55 639 00 Brno	SB projekt s.r.o. Kasárenská 4063/4 695 01 Hodonín
<b>Zpracovatel dokumentace:</b>			
		Signal Projekt s.r.o. Videňská 55 639 00 Brno	
<b>Hlavní inženýr projektu:</b>		<b>Odpovědný projektant části:</b>	<b>Vypracoval:</b>
Ing. Marek Vývoda	Ing. Marek Vývoda	Ing. Marek Vývoda	Bc. Rudolf Morawitz
<b>SOUBOR STAVBY:</b>			<b>Stupeň dok.:</b>
<b>Opravy trafostanice 22/0,4kV, KR, VO</b>			DSP
<b>STAVBA:</b>			<b>Zak. číslo:</b>
<b>Oprava trafostanice 22/0,4kV, KR a VO žst Osíčko</b>			18-122-30-341
<b>ČÁST:</b>		<b>Číslo části:</b>	<b>Datum:</b>
<b>PS 01-21 - ŽST Osíčko, oprava EOv - MOK</b>		D.1.2.1	04/2019
<b>Příloha:</b>		<b>Měřtko:</b>	<b>Příloha č.:</b>
<b>Rack - optický rozvaděč</b>		-	07