


-Rozváděč - viz PS 01-37 - Žst Osíčko, oprava rozvodny NN  
stavby: Oprava trafostanice 22/0,4kV, KR, VO  
Skříň rozváděče: š.600 x v.2200

úprava pro nový vývod VTZ (WL307) + osvětlení (WL705)

Objednatel projektu:	 SŽ, státní organizace, Dílčeděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc	Výtisk číslo::	
Zodp. projektant	Kamarád Vladimír		
Vypracoval	Kamarád Vladimír		
Investor, stavebník	Správa železnic, s.o., OŘ Olomouc, Nerudova 1, Olomouc	KAMARÁD VLADIMÍR Štěpánov, U parku 7 <b>ELEKTROPROJEKTY</b> IČO: 466 17 906 R.č. ČKAIT: 1201526	
Místo stavby	k.ú. Příkazy u Osíčka, st. parc.č. 291 Výpravní budova Osíčko č.p. 129		
Datum		06.2021	
Stupeň PD		PDS	
Č.zakázky		01/03/2021	
Část		<b>D.3.7</b>	
Měřítko		Příloha <b>05</b>	
Název stavby:		<b>OPRAVA NÁHRADNÍHO ZDROJE ELEKTŘINY 0,4 kV - ŽST. OSÍČKO</b>	
Název přílohy:		<b>SCHÉMA ROZVÁDĚČE RZS</b>	