



PŘÍZEMÍ NOVÝ STAV


PŮDORYS M1:50




PŘÍČNÝ ŘEZ 1 M1:50



L1 LEMOVÁNÍ HRAN KANÁLŮ DL.22 M  
ŘEZ M1:10



ŘEZ M1:10



VÝPIS OCELI S235

OZN.	PROFIL	DÉLKA	POČET	30/5	I120	L80/5
1	30/5	22,0	1	22,0		
2	L80/5	22,0	1			22,0
3	30/5	0,20	55	11,0		
4	I120	1,80	2		3,6	
CELKEM			M	33,0	3,6	22,0
			KG/M	1,2	11,1	7,3
			KG	39,6	40,0	160,6
CELKEM			KG	240,2		
PROŘEZ			8%	19,2		
CELKEM			KG	259,0		

LEGENDA POVRCHŮ

P1 ANTISTATICKÁ STĚRKOVÁ PODLAHA

- EPOXYDOVÁ STĚRKA
- BETONOVÁ MAZANINA 100 MM
- HYDROIZOLACE 2x ASFALTOVÝ PÁS
- VYSPRÁVKOVÁ MALTA

IZOLACE KANÁLŮ

- 2x ASFALTOVÝ PÁS
- PŘÍZDÍVKA STĚN - CIHLA CP/MC5,0 TL. 75 MM
- PODKLADNÍ BETON DNA 50 MM

SP ZAKRYTÍ KANÁLŮ

- SLZIČKOVÝ PLECH 5 MM CELKEM 2,0M2

POVRCH. ÚPRAVA STĚN

- ŠTUKOVÁ OMÍTKA
- JÁDROVÁ OMÍTKA S RABICEM

LEGENDA:

OZN.	MÍSTNOST	M2	PODLAHA	STĚNY, STROP	POZN.
	ROZVODNA NN	17,70	ANTISTATICKÁ EPOXYD. STĚRKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	STĚRKOVÝ OBKLAD 150

Vedoucí projektant		Zodpovědný projektant		Vypracoval		
		Ing. Pavel Grohmann		Ing. Pavel Grohmann		
Investor	Správa železnic. statní organizace, Praha			Stupeň	DSP	
Místo	k.ú.Příkazy u Osička, parc. č. st 29			Formát	6 A4	
Akce	OPRAVA SILNOPROUDÝCH ZAŘÍZENÍ V žst. OSIČKO			Měřítko	1:50	
Objekt				Kopie	Část	
Výkres	PŘÍZEMÍ – NOVÝSTAV				Číslo výkresu	
					D1.1	2.02
designsystem GP, s.r.o., Olomouc, Vídeňská 670/11, 779 00					IČO: 28583876	
E-mail: projekt@dsgp.cz					tel.: +420 585 229 579, mobil: +420 603 514 863	