



R1 - nezálohovaná část




R1 - zálohovaná část











Pozn.: Zálohovaná a nezálohovaná část musí být v rozvaděči odděleny mechanicky ochranou pro zabránění nahodilému dotyku.

Pozn.2: Vývody šedě jsou stávající



Kryl stávající niky

Revizje č.:	Datum:	Popis:	

Investor, objednatel : <div> SZP s.r.o. IČO: 25029701, zapsaná v obchodním rejstříku</div>					
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc					
Souprava č.: <div></div> SB projekt s.r.o. Kasárská 4063/4 695 01 Hodonín					
Zpracovatelé dokumentace: <div></div> Signal Projekt s.r.o. Videřská 55 639 00 Brno					
Signal Projekt s.r.o. Videřská 55 639 00 Brno					
Hlavní inženýr projektu: Ing. Marek Vývoda 					
Ing. Marek Vývoda 		Odpovědný projektant části: Ing. Marek Vývoda 		Vypracoval: Ing. Marek Vývoda 	
Kontroloval: Bc. Rudolf Morawitz 					
Stupeň dok.: DSP					
SOUBOR STAVEB: Opravy trafostanice 22/0,4kV, KR, VO					
STAVBA: Oprava trafostanice 22/0,4kV, KR a VO žst Osíčko					
ČÁST: SO 01-36 - ŽST Osíčko, oprava osvětlení a rozvodů NN					
Příloha: Rozvaděč R1					
Měřitko: -					
Datum: 04/2019					
Příloha č.: 18					