

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 12073/2023-SŽ-SSZ-OVZ

Vyřizuje Bc. Veronika Fučíková
Mobil +420 702 238 237
E-mail fucikova@spravazeleznic.cz

Zveřejněno na profilu zadavatele

„Rekonstrukce náspu v úseku Blíževedly – Česká Lípa“

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 4

Jakožto zadavatel výše uvedené zakázky, Vám poskytujeme dodatečné informace s odvoláním na znění bodu 7 Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace Výzvy k podání nabídky na veřejnou podlimitní zakázku a odpovídáme na zasláné dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 22:

Propustek v ev. km 72,300

SO 01-21-01

Ze soupisu prací není zcela jasná položka na provedení dlažby z lom. kamene koryta propustku a dlažby čel propustku vč. obrubníků.

Žádáme zadavatele o vysvětlení, příp. doplnění.

Odpověď na dotaz č. 22:

Bylo zodpovězeno v předchozích dotazech uchazečů dotazem č. 17.

Propustek v ev. km 72,300 SO 01-21-01

Dotaz č. 23:

Žádáme zadavatele o upřesnění výztuže z KARI sítě základové desky propustku:

Dle výkresu č. 2.003 je uvedena síť 10/100/100, v TP je uvedena 8/100/100.

Odpověď na dotaz č. 23:

Bude využita kari síť 8/100/100 s kterou je počítáno v soupisech prací.

Dotaz č. 24:

Žádáme zadavatele o upřesnění k nacenění demoličních prací:

Chybí položka pro demolice stávajícího propustku.

Odpověď na dotaz č. 24:

Bylo zodpovězeno v předchozích dotazech uchazečů dotazem č. 16.

PD 71 , PD 72

Dotaz č. 25:

V ZOV a harmonogramech neprovedl zadavatel revizi termínů stavebních postupů. Prosíme o úpravu.

Odpověď na dotaz č. 25:

Realizace je plánována dle dokumentace na 47N s tím, že pro letošní rok jsou plánovány výluky v předpokládaném termínu v období 28.09. – 13.11.2023, dále platí bod 5.1.5 ZTP.

Sdělení zadavatele:

V souvislosti s výše uvedeným upřesněním v tomto Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatku č. 4, zadavatel neprodlužuje lhůtu pro doručení nabídek vzhledem k povaze upřesnění.

Vysvětlení/ změny/ doplnění zadávací dokumentace včetně příloh zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele na webovém portálu <https://zakazky.spravazeleznic.cz/> .

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením vysvětlením/změnou/doplněním – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivým účastníkům pro kvalitní zpracování nabídek.

Ing. Petr Hofhanzl

ředitel Stavební správy západ
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018
Správa železnic, státní organizace