

Specifikace předmětu dílčích smluv

Opravy a revize klimatizací v obvodu OR UNL 2023-2025

A.1 Identifikační údaje

Název služby:	Opravy a revize klimatizací v obvodu OŘ UNL 2023-2025
Místo služby:	Technologické objekty ve správě Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Objednatel:	Správa železnic, státní organizace Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 31,400 01, Ústí nad Labem
Termín realizace:	po dobu účinnosti Rámcové dohody – tzn. 24 měsíců od nabytí její účinnosti
Zhotovitel:	Vybraný dodavatel podlimitní veřejné sektorové zakázky na uzavření rámcové dohody na služby – provedení oprav a revizí klimatizací.

A.2 Předmět plnění dílčích veřejných zakázek

Předmětem dílčích veřejných zakázek bude **provádění pravidelných prohlídek, kontrol, revizí a oprav (závad a poruch zjištěných při prohlídkách) doplňkových zařízení infrastruktury – klimatizací** ve správě Oblastního ředitelství Ústí nad Labem. Dílčí veřejné zakázky budou blíže specifikovány a zadávány Objednatelem postupem uvedeným v Rámcové dohodě.

A.3 Plnění a realizace dílčích veřejných zakázek

Zhotovitel musí být držitelem příslušného osvědčení k výkonu požadovaných servisních činností na zařízeních a disponovat takovými kapacitami, aby byl schopen řádného a včasného plnění dílčích veřejných zakázek.

Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů Objednatele a norem, které se týkají činností prováděných při realizaci dílčích veřejných zakázek, i pokud k nim dojde během realizace dílčí veřejné zakázky a budou Objednatelem uplatňovány.

Doprava na pravidelné kontroly, revize, prohlídky, zkoušky všech zařízení je zhotovitelem zahrnuta v ceně položek. Zhotovitel je oprávněn užít položku doprava v odůvodněných případech následných oprav, které nebyl schopen zajistit běžnými prostředky, tzn. výměny konkrétních dílů atp.

Servisní prohlídka všech klimatizačních jednotek musí být zpravidla provedena do začátku meteorologického léta, a to na základě dílčích veřejných zakázek (objednávky) zadané postupem uvedeným v Rámcové dohodě. Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 bude provedena pravidelná kontrola úniku na zařízeních, která obsahují fluorované skleníkové plyny v množství 5 tun ekvivalentu CO₂ (= 2,4 kg chladiva R410A) nebo větším.

Objednávky budou probíhat mezi kontaktními osobami objednatele jednotlivých správ a zhotovitelem uvedené v čl. 2, odst. 2 Rámcové dohody.