

Váš dopis zn.

Naše značka 21-01443  
Vyřizuje Urbanová Aneta  
Telefon +420 491 419 212  
GSM brána +420 606 736 008  
E-mail urbanova@vakna.cz  
Datum 07.04.2021

Signal Projekce  
Vídeňská 546/55  
639 00 Brno

**Zákres sítí - Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdech v km 86,773 (P5123) a v km 87,534 (P5124) trati Týniště nad Orlicí – Meziměstí / Bohdašín-Meziměstí**

k.ú. Bohdašín p.č.: 419/1,  
k.ú. Březová u Broumova p.č.: 375,  
k.ú. Jetřichov p.č.: 1306/4, 1576/1,  
k.ú. Meziměstí p.č.: 755/77, 755/78,

V přiloženém souboru \*.dgn je informativně zakresleno umístění zařízení ve správě VaK Náchod a.s. – vodovod a kanalizace.

Vodovodní a kanalizační přípojky nejsou v majetku VaK Náchod, a.s. Majitelem vodovodní nebo kanalizační přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci. O polohopisné umístění přípojek žádejte jejich majitele.

Před zahájením projekčních prací doporučujeme výše uvedená zařízení vytyčit a zaměřit. Vytyčení vodovodu zajistí p. Hejzlar, tel.: 606 754 303, vytyčení kanalizace zajistí p. Týfa 775 865 898.

Dle předložené žádosti se jedná o zákres sítí pro projektovou přípravu na rekonstrukci a doplnění závor na přejezdech v km 86,773 (P5123) a v km 87,534 (P5124) trati Týniště nad Orlicí – Meziměstí / část Bohdašín-Meziměstí.

Při souběhu inženýrských sítí s podzemním vedením VaK Náchod a.s. dodržte minimální vodorovný odstup 1,5m.

**Toto vyjádření je vydáno pro projekční účely a nelze použít pro vydání rozhodnutí či jiného správního úkonu dle Zákona č. 183/2006/Sb.**

Projektovou dokumentaci požadujeme předložit k předchozímu odsouhlasení. V PD budou zapracovány příslušné podmínky VaK Náchod, a.s. (Podmínky pro projektování jsou na webových stránkách společnosti VaK Náchod, a.s. [www.vakna.cz](http://www.vakna.cz) zákaznický servis vyjádření ke stavbám – základní podmínky\_PD.pdf).

V případě, že Vám byl poskytnut vektorový \*.dwg, \*.dgn. zákres sítí, Vás upozorňujeme, že tato data mohou být použita pouze pro účely záměru, na které bylo vyjádření vydáno a nemohou být poskytována třetím osobám, případně jakkoliv dále využívána.



Ing. Pavel Korda  
vedoucí oddělení TPC

**Vodovody a kanalizace Náchod a.s.**  
**Kladská 1521**  
**547 01 NÁCHOD**

*Počet příloh: 10x \*.dgn*

Evid. č. žádosti: 2021330884


Pořadové číslo polygonu: 1

Katastrální území: Bohdašín (Náchod) 766291; Březová u Broumova (Náchod) 614670; Jetřichov (Náchod) 659193; Meziměstí (Náchod) 693693; Vernéřovice (Náchod) 614688

Popis polygonu:

Polygon 1 - Mapa širších vztahů

**Příloha**  
**č. j. 21-01443**  
**07. 04. 2021** *Wbawor*  
Dodávky a kanalizace Náchod, a.s.  
provozní útvar ③  
547 01 Náchod, Kladská 1521  
DIČ CZ48172928



0 200 400 600m

Podkladová data © CÚZK



utilityreport

Tato žádost byla vygenerována službou UtilityReport, kterou provozuje HRDLIČKA spol. s r. o. Více na [www.mawis.eu](http://www.mawis.eu).  
V případě dotazu kontaktujte zákaznické centrum na telefonu: +420 251 618 458 nebo e-mailu: [info@mawis.eu](mailto:info@mawis.eu).