

Investor:  
Správa železnic, státní organizace  
EvaZavřelová  
Dlážděná 1003/7  
11000 Praha

Žadatel:  
SB projekt s.r.o.  
Eva Zavřelová  
Kasárenská 4063/4  
69501 Hodonín

Vaše značka:

Číslo jednací: **SVK/MM/2022/0171**

Vyřizuje: **Michaela Malinková**

Telefon: **+420 572 530 232**

E-mail: **michaela.malinkova@svkuh.cz**

**Název akce:** **Doplnění závor na přejezdu v km 111,590  
(P7971) trati Brno - Vlárský průmysk**

Důvod akce / žádosti: **stavební povolení**

Kombinovaný důvod: **územní rozhodnutí**

*Zájmové území*

Obec: **Drslavice**

Katastr: **Drslavice**

Vlastní popis: **Drslavice**

Datum vydání vyjádření: **10.02.2022**

Platnost tohoto vyjádření: **12 měsíců**

Projektová dokumentace řeší doplnění závor na přejezdu trati v km 111,59 včetně nové úpravy zpevněných ploch v okolí železničního přejezdu, opravy reléového domku vč. nové přípojky NN a úpravy železničního svršku v rozsahu dle situace C.3.

Při stavbě dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a. s. (dále jen vodohospodářské zařízení) viz. přiložená dokumentace. Upozorňujeme, že podkladová katastrální mapa v přiloženém snímku má pouze informativní charakter. Před zahájením zemních prací je nutno požádat o vytýčení vodohospodářského zařízení.

**- SVK, a. s. Uh. Hradiště souhlasí s realizací za níže uvedených podmínek:**

Stávající vodovodní a kanalizační zařízení nesmí být dotčeno. V případě poškození je nutno jej uvést do původního stavu na náklady investora.

Pokud povrchovou úpravou zpevněných ploch dojde k úpravě povrchu kolem kanalizační šachty bude nutno šachtu výškově upravit, případně otočit horní šachtový kónus a osadit nová stupadla pro vlez. Vyrovnávací prstenec upravovaných kanalizačních šachet bude vymazán hydroizolační směsí.

Dešťové vody ze stávajících zpevněných ploch budou odváděny stávajícím způsobem, dešťové vody z reléového domku a zpevněné plochy u něj budou odváděné sklonem do okolní travnaté plochy. Stavebními úpravami nedojde k navýšení množství odváděných dešťových vod do kanalizace pro veřejnou potřebu.

Při výstavbě požadujeme dodržet všeobecné podmínky - viz samostatná příloha k vyjádření.

Jakákoliv změna oproti odsouhlasené PD musí být před zahájením prací na stavbě předložena na SVK, a. s. Uherské Hradiště k vyjádření.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

*Přílohy:*

počet příloh: 6

souborové přílohy:

- Situace.pdf (příloha vyjádření)
- D\_2\_1\_3\_SO111301\_2012.pdf (příloha vyjádření)
- Situace.pdf (příloha vyjádření)
- C\_3.pdf (příloha žádosti)
- LEGENDA.pdf (legenda/interní příloha)
- Všeobecné podmínky.pdf (legenda/interní příloha)



Digitally signed by Vyjadřovací  
služba

DN: SERIALNUMBER=S80286,  
CN=Vyjadřovací služba,  
OU=Technický útvar, O="Slovácké  
vodárny a kanalizace, a.s.",  
OID.2.5.4.97=NTRCZ-49453866,  
C=CZ

Date: 10.02.2022 10:26:34 +01:00