


			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
 LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
 IDS: kjee9md
 e-mail: moravia@moravia.cz
 http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL	 SPRÁVA ŽELEZNIC	Správa železnic, státní organizace v zastoupení: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. IVO ZVEJŠKA <i>Zvejška</i>	VEDOUcí TÝMU: <i>Zvejška</i> ING. IVO ZVEJŠKA	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	
ING. TOMÁŠ HODINA <i>Hodina</i>	ING. TOMÁŠ HODINA <i>Hodina</i>	ING. MARTIN MNOŽIL <i>Množil</i>	
KRAJ: ZLÍNSKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: UHERSKÉ HRADIŠTĚ	OBEC: UHERSKÝ OSTROH, KUNOVICE	
Oprava trati v úseku Kunovice – Veselí nad Moravou – aktualizace PD		ZAK. ČÍSLO MCO	23-026-231-TP
		ÚČEL	AKTUALIZACE DUSP
		DATUM	ČERVEN 2023
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	----
SO 11-86-01 Přeložky kabelových přípojek nn a kabelů osvětlení		ČÁST	POŘ.Č.
Kabelová listina		D.2.3.6	6

Stavba:	" Oprava trati v úseku Kunovice - Veselí nad Moravou "							
Část:	D.2.3.6	Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů						
Objekt:	SO 11-86-01	Přeložky kabelových přípojek nn a kabelů osvětlení						
Značení kabelů								
č. kabelu	Jištění	kabel	vzdá- lost	spojuje		určení vedení - umístění rozvaděče	délka obvodu	pozn
A	druh (mm²)	m	z	do		m		
stávající	stávající	CYKY-O 4x10	30	RO	OS6	kabel zemní nn - rozvaděč osvětlení - osvětlovací sloup č. 6	30	zast. N. Ves. Láz
stávající	6A	CYKY-J 3x2,5	15	RO	OHM	kabel zemní nn - rozvaděč osvětlení- hlasový maják	15	zast.Kunovice
stávající	25A	CYKY-J 5x10	120	R438196	RE	kabel zemní nn - přípojková skříň - elektroměrový rozvaděč	120	zast.Kunovice
stávající	stávající	stávající	2,5	spojka	OS1	kabel zemní nn - osvřtlovací stožár - kabelová spojka	2,5	zast.Kunovice
stávající	stávající	stávající	2,5	spojka	OS2	kabel zemní nn - osvřtlovací stožár - kabelová spojka	2,5	zast.Kunovice