



VZOROVÝ ŘEZ KABELOVOU RÝHOU 3-3



- ULOŽENÍ KABELU POD KOMUNIKACÍ- chodník


VZOROVÝ ŘEZ KABELOVOU RÝHOU 4-4




- ULOŽENÍ KABELU POD KOMUNIKACÍ - silniční komunikace

## VZOROVÉ ŘEZY

VZOROVÝ ŘEZ KABELOVOU RÝHOU 1-1



VZOROVÝ ŘEZ KABELOVOU RÝHOU 2-2



- Poznámka 1: Platí i pro více kolejnou trať. Platí vždy větší míra.
- Poznámka 2: Na širé trati se má ukončit chránička až za odvodňovacím příkopem. Pokud je plán tělesa železničního spodku nebo trať v oblouku, min. vzdálenost chráničky se měří od nejnižších částí.

### NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ PODZEMNÍCH SÍTÍ DLE ČSN 73 6005

DRUH VEDENÍ	MINIMÁLNÍ KRYTÍ:		
	CHODNÍK	VOZOVKA	VOLNÝ TERÉN
SILOVÉ KABELY DO 1 kV	0,35 m	1,00 m	0,70 m
SILOVÉ KABELY DO 10 kV	0,50 m	1,00 m	0,70 m
SILOVÉ KABELY DO 35 kV	1,00 m	1,00 m	1,00 m
SILOVÉ KABELY DO 220 kV	1,30 m	1,30 m	1,30 m

\* dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

### POZNÁMKA:


PŘED ZAPOČETÍM VEŠKERÝCH VÝKOPOVÝCH PRACÍ BUDE PROVEDENO VYTÝČENÍ PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. PO ULOŽENÍ SAMOTNÉHO VEDENÍ BUDE PŘIZVÁN KE KONTROLE ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK A KABELOVÁ RÝHA BUDE NÁSLEDNĚ ZAHOZENA. NÁSLEDNĚ DOJDE K PŘESNÉMU ZANESENÍ TRASY KABELU DO PŘÍSLUŠNÉ SITUACE.

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**  
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444  
IDS: kjee9md  
e-mail: moravia@moravia.cz  
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL		 <b>SPRÁVA ŽELEZNIC</b>		<b>Správa železnic, státní organizace</b> v zastoupení: Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ING. IVO ZVEJŠKA <i>Jzejska</i>		VEDOUČÍ TÝMU: <i>Jzejska</i> ING. IVO ZVEJŠKA	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS		NAVRHL, VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
ING. TOMÁŠ HODINA <i>Jhodina</i>		ING. TOMÁŠ HODINA <i>Jhodina</i>		ING. MARTIN MNOŽIL <i>Jmnozil</i>	
KRAJ: ZLÍNSKÝ		POVĚŘENÝ OÚ: UHERSKÉ HRADIŠTĚ		OBEC: UHERSKÝ OSTROH, KUNOVICE	
Oprava trati v úseku Kunovice – Veselí nad Moravou – aktualizace PD				ZAK. ČÍSLO MCO	23-026-231-TP
				ÚČEL	AKTUALIZACE DUSP
				DATUM	ČERVEN 2023
				FORMÁT	3 A4
SO 11-86-01 Přeložky kabelových přípojek nn a kabelů osvětlení				MĚŘÍTKO	----
Vzorové řezy				ČÁST	POŘ.Č.
				D.2.3.6	5

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DÍLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINAK ROZŠÍŘOVÁNA. BEZ SOUHLASU MORAVIA CONSULT Olomouc s.r.o.

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPIROVÁNA NEBO JINAK ROZŠÍŘOVÁNA BEZ SOUHLASU MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.