



Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín

IČO: 27767442, DIČ: CZ27767442

„Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2021-2022“

Oprava osvětlení a EO V v obvodu OŘ – PD

Oprava osvětlení v ŽST Dětrichov nad Bystřicí

STUPEŇ DOKUMENTACE:
Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

09 Tabulka svítidel

po připomínkovém řízení

Investor:		Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Členění PD	Část:	E. Stavební část	
	Dílčí část:	E.3 Trakční a energetická zařízení	
	Specializace:	E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálk. ovl. odpoj.	
Hlavní inženýr projektu:		Odpovědný projektant:	Kontroloval:
Tomáš Voldán		Tomáš Voldán	Ing. Jan Slivka
Kraj:	Obec:	Pověřený OÚ:	Výtisk číslo:
Moravskoslezský	Dětrichov n/B	Bruntál	
Externí Subdodavatel:		Datum:	
		03/2022	
		Archivní číslo:	
		2006121-01_09.doc	

č.	typ	náklon	světelný tok	příkon	počet ks
OS01	PRE21207_14A PRELED 16990lm 143W IP66 3K CLO+tř.II THOME Lighting s.r.o. <i>Poznámka: Svítidlo slouží k osvětlení žel. přejezdu, stožár se svítidlem je otočen o 90° oproti kolejišti.</i>	0°	16.990 lm	143W	1
OS02	PRE21038_14A PRELED 10520lm 93W IP66 3K CLO+tř.II THOME Lighting s.r.o.	0°	10.520 lm	93W	1
OS03	PRE21038_14A PRELED 10520lm 93W IP66 3K CLO+tř.II THOME Lighting s.r.o.	0°	10.520 lm	93W	1
OS04	PRE21038_14A PRELED 10520lm 93W IP66 3K CLO+tř.II THOME Lighting s.r.o.	0°	10.520 lm	93W	1
OS05	PRE21038_14A PRELED 10520lm 93W IP66 3K CLO+tř.II THOME Lighting s.r.o.	0°	10.520 lm	93W	1
OS06	A PRE21207_14A PRELED 16990lm 143W IP66 3K CLO+tř.II THOME Lighting s.r.o.	0°	16.990 lm	143W	1
	B PRE21038_14A PRELED 10520lm 93W IP66 3K CLO+tř.II THOME Lighting s.r.o.	0°	10.520 lm	93W	1
OS07	PRE21207_14A PRELED 16990lm 143W IP66 3K CLO+tř.II THOME Lighting s.r.o.	0°	16.990 lm	143W	1
OS08	PRE21207_14A PRELED 16990lm 143W IP66 3K CLO+tř.II THOME Lighting s.r.o.	0°	16.990 lm	143W	1
OS09	PRE21038_14A PRELED 10520lm 93W IP66 3K CLO+tř.II THOME Lighting s.r.o.	0°	10.520 lm	93W	1
OS10	PRE21038_14A PRELED 10520lm 93W IP66 3K CLO+tř.II THOME Lighting s.r.o.	0°	10.520 lm	93W	1
OS11	A PRE21038_14A PRELED 10520lm 93W IP66 3K CLO+tř.II THOME Lighting s.r.o.	0°	10.520 lm	93W	1
	B PRE21038_14A PRELED 10520lm 93W IP66 3K CLO+tř.II THOME Lighting s.r.o.	0°	10.520 lm	93W	1
OS12	A PRE21038_14A PRELED 10520lm 93W IP66 3K CLO+tř.II THOME Lighting s.r.o.	0°	10.520 lm	93W	1
	B PRE21038_14A PRELED 10520lm 93W IP66 3K CLO+tř.II THOME Lighting s.r.o.	0°	10.520 lm	93W	1

OS13	PRE21038_14A PRELED 10520lm 93W IP66 3K CLO+tř.II THOME Lighting s.r.o.	0°	10.520 lm	93W	1
OS14	PRE21038_14A PRELED 10520lm 93W IP66 3K CLO+tř.II THOME Lighting s.r.o.	0°	10.520 lm	93W	1
OS15	PRE21038_14A PRELED 10520lm 93W IP66 3K CLO+tř.II THOME Lighting s.r.o.	0°	10.520 lm	93W	1
OS16	PRE21038_14A PRELED 10520lm 93W IP66 3K CLO+tř.II THOME Lighting s.r.o.	0°	10.520 lm	93W	1
OS17	PRE21038_14A PRELED 10520lm 93W IP66 3K CLO+tř.II THOME Lighting s.r.o.	0°	10.520 lm	93W	1
OS18	PRE21697_14AK PRELED 8510lm 74W IP66 3K CLO+tř.II THOME Lighting s.r.o.	0°	8.510 lm	74W	1
OS19	PRE21697_14AK PRELED 8510lm 74W IP66 3K CLO+tř.II THOME Lighting s.r.o.	0°	8.510 lm	74W	1
OS20	PRE21697_14AK PRELED 8510lm 74W IP66 3K CLO+tř.II THOME Lighting s.r.o.	0°	8.510 lm	74W	1
OS21	PRE21697_14AK PRELED 8510lm 74W IP66 3K CLO+tř.II THOME Lighting s.r.o.	0°	8.510 lm	74W	1
OS22	PRE21697_14AK PRELED 8510lm 74W IP66 3K CLO+tř.II THOME Lighting s.r.o.	0°	8.510 lm	74W	1
OS23	PRE21697_14AK PRELED 8510lm 74W IP66 3K CLO+tř.II THOME Lighting s.r.o.	0°	8.510 lm	74W	1
OS24	<i>Stávající svítidlo u parkoviště zachovat</i>		<i>7.646</i>	<i>53W</i>	<i>1</i>

Poznámka: Pokud se v projektové dokumentaci a ve výkazu objeví obchodní názvy výrobků, dodavatel se v nabídkovém řízení nemusí cítit vázán a může nabídnout výrobky jiné. Tyto výrobky musí mít minimálně stejné vlastnosti jako výrobky navržené v projektu. Pokud dodavatel použije jiný výrobek, musí převzít záruku, že nedojde ke zhoršení technických a užitných vlastností objektu proti projektovému řešení.