



LEGENDA:

A 16 * THOME Lighting s.r.o. PRE21038_14A PRELED °10520lm 93W IP66 3K CLO+tř.II

B 4 * THOME Lighting s.r.o. PRE21207_14A PRELED °16690lm 143W IP66 3K CLO+tř.II

C 6 * THOME Lighting s.r.o. PRE21697_14AK PRELED °8510lm 74W IP66 3K CLO+tř.II

Stávající 1 * THORN Lighting 96268455 (STD - standard) R2L2 S 24L70 740 RC CL2 GY

Isolinie

5.0 lx

10.0 lx

20.0 lx

30.0 lx

	04/2022	PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA

OBJEDNAVATEL PROJEKTU:		 <div>Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava</div>	
HIP:	Tomáš Voldán	 <div>Zhotovitel projektové dokumentace:</div> <div><div>SB projekt s.r.o. Kasárenská 4063/4 695 01 Hodonín</div></div>	Výtisk číslo:
ODP. PROJ:	Tomáš Voldán		
VYPRACOVAL:	Tomáš Voldán		
KONTROLOVAL:	Ing. Jan Slivka		
Stavba:	Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2021-2022; Oprava osvětlení a EOv v obvodu OŘ-PD	Archivní číslo: 2106121-01	
		Formát: 4x4A	Datum: 03/2022
Část:	Oprava osvětlení v ŽST Dětrichov nad Bystřicí	Měřítko: 1:1000	
Název přílohy:	Izoluxní plán	Stupeň PD: PDPS	Příloha: 04