

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 23340/2023-SŽ-OŘ PHA-OVZ
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Jitka Kalinová
Telefon +420 972 226 454
Mobil +420 722 994 366
E-mail ORPHAVZ@spravazeleznic.cz

Datum 14. června 2023

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na zakázku

„Pravidelný servis, revize a údržba VZT a klimatizace na objektech v obvodu OŘ Praha 2023-2025“

Dodatečná informace č. 1 na základě dotazu k výzvě k podání nabídky vzneseného jedním z účastníků výše uvedené zakázky na její realizaci pod č.j. 21665/2023-SŽ-OŘ PHA-OVZ ze dne 6. 6. 2023.

Ve výzvě k podání nabídky v bodě 12.2 zadavatel stanovil lhůtu pro dotazy k zadávací dokumentaci nejpozději 4 pracovní dny před lhůtou pro podání nabídek. Tato lhůta uplynula 11.06.2023. Váš dotaz byl doručen zadavateli prostřednictvím E-ZAKu 13.06.2023 v 13:50, tudíž po stanovené lhůtě pro dotazy.

Zadavatel se přesto rozhodl odpovědět na vznesené dotazy.

Dotaz č. 1:

Dobrý den, prosím o objasnění požadavku na "Platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle přílohy č. 4 vyhlášky 100/1995 Sb. v platném znění." jak souvisí s předmětem veřejné zakázky?

Odpověď:

Zadavatel požaduje platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle přílohy č. 4 vyhlášky 100/1995 Sb. v platném znění vzhledem k tomu, že se při plnění předmětu zakázky může jednat i o práce na zařízení VZT či klimatizace (např. kontrola či zásah do el. napájení, rozvaděčů, společného MaR aj.), které slouží pro zajištění chodu technologie pro provoz dráhy a je napájeno z elektrické sítě drah a elektrických rozvodů drah spadajících do kategorie určených technických zařízení dle §1, odst. 4) vyhlášky 100/1995 Sb..

Všechna ustanovení Výzvy k podání nabídky zůstávají v platnosti.

Závěr

Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o upřesnění požadavků Zadavatele obsažených v Zadávací dokumentaci, Zadavatel rozhodl o ponechání lhůty pro podání nabídek do stanoveného termínu, tj. do 16. 06. 2023.

Ing. Pavel Stejskal, v. r.
vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastní ředitelství Praha

Za správnost: