

Naše zn. 6772/2023-SŽ-SSV-Ú3  
Listů/příloh 2/2

**Prostřednictvím EZAK**

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková  
Mobil +420 725 744 197  
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz  
Datum 15. června 2023

Věc: **Doplnění závor na přejezdu v km 111,590 (P7971) trati Brno - Vlárský průmysk**  
Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 1

**Dotaz č. 1:****SO 11-13-01.1 - Žel. Přejezd P7971 v km 111,590 - Správce SŽ (mezi výstražníky)**

Soupis prací / rozpočet, pol. č. 29, kód pol. 921112, název pol. ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD  
CELOPRYŽOVÝ NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH ve sloupci množství je uvedeno 80,166 m<sup>2</sup>.  
správný výpočet je:

- Vnitřní panely: 10,80 x 1,575 = 17,010
  - Vnější panely: 10,80 x 0,910 x 2 ks = 19,656
- CELKEM: 36,666 m<sup>2</sup>

Prosíme o vysvětlení, případně o opravu množství v položce č. 29 předmětného rozpočtu

**Odpověď:**

Potvrzujeme, že Vámi uvedený výpočet plochy vnitřních a vnějších pryžových panelů je 36,666 m<sup>2</sup>. V soupisu prací a dodávek SO 11-13-01.1 v položce č. 29 „Množství“ je uveden chybný údaj 80,166 m<sup>2</sup>. Správný údaj má být 36,666 m<sup>2</sup>. Celková plocha přejezdové konstrukce včetně vnitřních a vnějších přejezdových panelů, závěrné zídky a výstroje činí 43,50 m<sup>2</sup>. V příloze předkládáme předmětný soupis prací s opraveným množstvím v položce č. 29.

**Dotaz č. 2:**

V souboru D2\_2\_1\_SO11720\_4.101 nejsou součtové vzorce položkového rozpočtu. Soubor nic nepočítá. Budete měnit kalkulační soubor. Je uzavřený a nemůžeme vzorce doplnit.

**Odpověď:**

Potvrzujeme, že soupis prací a dodávek SO 11-72-01 *Oprava reléového domku PZS P7971 – Drslavice – km 11,590* nedopatřením neobsahuje součtové vzorce.  
V příloze předkládáme předmětný soupis prací s funkčními vzorci.

Vzhledem ke skutečnosti, že byly zadavatelem provedeny **změny/doplnění zadávací dokumentace**, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek ze dne 19. 6. 2023, 9:00 hod. na den **21. 6 2023, 11:00 hod.**

Vysvětlení/ změnu/ doplnění zadávací dokumentace, včetně příloh, zadavatel uveřejní stejným způsobem, jakým uveřejnil výzvu k podání nabídek, tedy na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>. Vysvětlení/ změna/ doplnění je považováno za doručené okamžikem uveřejnění.

**Příloha:**

D\_2\_1\_3\_SO111301\_4001.1.xlsm

SO 11-72-01\_SPaD\_P7971.xlsm

V Olomouci dne 15. 6. 2023



**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel organizační jednotky

Stavební správa východ

Správa železnic, státní organizace