

LEGENDA:

RZZ vstupní rozvaděč zařízení (pod RZZ umístěna hlavní zem. svorkovnice)

2xOT dva odděl. transformátory na podlaze na podstavci s ochranným děrovaným krytem

B1 Pb baterie pro SZZ (24V/1200Ah; Hoppecke 12 OPzS 1200; 1060kg) na kovovém podstavci

B2 Pb baterie pro PZS km 33,125 (24V/300Ah; Hoppecke 6 OPzS 300; 300kg) na kovovém podstavci

D1 dobíječ baterie B1 na podlaze (600x600x1600)

D2 dobíječ baterie B2 na stěně (600x600x230)

Navrženy dvě klimatizační jednotky typu split. Vnitřní jednotky upevněné na stropě SÚ. Odvod kondenzátu nejkratší cestou hadicí v liště jenž bude vyústěna podlahou SÚ (otvor SK) pod objekt do prostoru bez podkladního beton. panelu (v.č. 0502).

KLIMA 1 – vnitřní podstrovní jednotka (952x690x235; 23kg) s přefukem zchlazeného vzduchu za skříně tzn. do prostoru nasávání skříní.

KLIMA 2 – vnitřní kanálová jednotka (845x645x210; 22kg)

VYP. vypínač osvětlení

NVN tlačítko nouz. vypnutí napájení s indikací

DVK dveřní kontakt napojen do diagnostiky SZZ

☪ zásuvka 230V

⊙ rezerva OK 15m (na stěně RD)

Diagnostické pracoviště:

Stůl 1200 x 500 x 750 se zásuvkami

UP údržbářský počítač (v nástěnné skřínce)

KL klávesnice

M myš


MB monitor barevný 19”

T tiskárna A4 (na nástěnné polici)

Provozní dokumentace v plechové krabici na stole.

CHLUMEC N. C.

ORIENTACE SÚ





N. BYDŽOV – CENTRUM

SILNICE A PŘEJEZD KM 33,125

SKOCHOVICE

21.2.2022

	Jméno	Podpis	Zakázkové číslo 22-024-40-311	<b>signal</b> <b>PROJEKT</b>  Pracoviště Olomouc
Navrhl	Křenek		Datum 08.2021	
Kontroloval	Křenek		Stupeň dokumentace RDS	
Stavba: Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Nový Bydžov PS 01-01 Staniční zabezpečovací zařízení v ŽST Nový Bydžov				0501
ŽST NOVÝ BYDŽOV DISPOZICE SÚ				