



OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL

POZNÁMKA:
STÁVAJÍCÍ, NADÁLE JIŽ NEVYUŽÍVANÉ JISTIČE ZRUŠENÝCH OKRUHŮ BUDOU DEMONTOVÁNY.
TYP POUŽITÝCH CHRÁNIČŮ VZDY TYP "A"

Napěťová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz, 400 V / 230 V / TN - C

Napěťová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz, 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.

<p>Ing. Pavel Krátký - nositel veškerých majetkových autorských práv, Obsah tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na něm zobrazená používají jako autorské dílo ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na něm zobrazená (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem: Ing. Pavel Krátký. Předmětné autorské dílo ani jeho části nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takové licence užití ani poskytnuto třetí osobě.</p>		GENERALNÍ PROJEKTANT (ZHOVITEL)	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MANAŽER PROJEKTU ING. PAVEL KRÁTKÝ	PROJEKTANT MAREK SEIFERT	<p>PROJEKTSTUDIO[®]</p> <p>Ing. PAVEL KRÁTKÝ Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava tel./fax: 596 911 126 e-mail: kratky@projektstudio.cz IČ: 47684577</p>
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. PAVEL KRÁTKÝ	VYPRACOVAL KATEŘINA SEIFERTOVÁ	
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT MAREK SEIFERT	Kontroloval MAREK SEIFERT	
STAVEBNÍK (OBJEDNATEL) Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město MÍSTO STAVBY Nerudova 773/1, 779 00, Olomouc, parc.č. st.1076, k.ú. Olomouc-město NÁZEV STAVBY (DÍLO) Olomouc ADM Nerudova - oprava		ZPRACOVATEL ČÁSTI PD MAREK SEIFERT DR. M. MARTÍNAKA 35 OSTRAVA-HRABŮVKA, 700 30	
STAVEBNÍ OBJEKT (SO) ČÁST DOKUMENTACE D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE DOKUMENT DOPLNĚNÍ ROZVODNICE RT1		DATUM 02.-03. 2023 ZAKÁZKA č. PK 22 12 / 5050 FORMÁT 3 x A4 STUPEŇ PD DSP MĚŘÍTKO - ČÍSLO DOKUMENTU D.1.4-405	