



Legenda značek:

- $\frac{m^3}{h}$   $\frac{m^3}{h}$  přívod vzduchu  
odvod vzduchu
- ventilátor
- regulační a uzavírací klapka
- filtr
- ohříváč
- chladič
- rekuperátor
- tlumič hluku
- podtlaková klapka
- odvod kondenzátu
- VZT ZAŘÍZENÍ
- NOVÉ VZT PŘÍVOD
- NOVÉ VZT ODVOD
- TRASA POTRUBÍ CHLAZENÍ
- TI 40 TEPELNÁ IZOLACE 40mm MINERÁLNÍ VATA S AI POLEPEM
- TI ALP30EXT PŘEDIZOLOVANÉ POTRUBÍ PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ TLOUŠŤKA IZOLACE 30 MM

OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL
-----------------	----------------	--------------	----------------

Souřadný systém : JTSK

Výškový systém : BpV

± 0,000 = 212,40 m.n.m. = PODLAHA 1.PP

Ing. Pavel Krátký - nositel veškerých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na nich zobrazená podléhají jako autorské dílo ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Originál tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešení na něm zobrazená (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem Ing. Pavla Krátkého. Předmětné autorské dílo ani jeho část nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takové licence užití ani poskytnuto třetí osobě.

<b>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT</b>	<b>MANAŽER PROJEKTU</b> ING. PAVEL KRÁTKÝ	<b>PROJEKTANT</b> ING. LUBOMÍR BAJGAR
	<b>HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU</b> ING. PAVEL KRÁTKÝ	<b>VYPRACOVAL</b> ING. LUBOMÍR BAJGAR
	<b>ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT</b> ING. MILOŠ POLÁŠEK	<b>KONTROLOVAL</b> ING. MILOŠ POLÁŠEK

GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)

**PROJEKTSTUDIO®**  
Ing. **PAVEL KRÁTKÝ**  
Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava  
tel./fax: 596 911 126  
e-mail: kratky@projektstudio.cz  
IČ: 47684577

<b>STAVEBNÍK (OBJEDNATEL)</b> Správa železnic, s.o., Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město	<b>SSČ</b> 28.ŘÍJNA 16B, OSTRAVA tel./fax: 591 132 619 e-mail: vzt@ssc.cz
<b>MÍSTO STAVBY</b> Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc, parc.č. st.1076, k.ú. Olomouc-město	
<b>NÁZEV STAVBY (DÍLO)</b>	

**Olomouc ADM Nerudova - oprava**

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)

ČÁST DOKUMENTACE  
**D.1.4.3 VZDUCHOTECHNIKA**

DOKUMENT  
**PÚDORYS 2.NP, STŘECHA**

DATUM 02.-03. 2023

ZAKÁZKA č. PK 22 12

FORMÁT 3 x A4

STUPEŇ PD

PARÉ

**DSP**

MĚŘITKO

**1 : 75**

ČÍSLO DOKUMENTU

**D.1.4-303**