



OZNAČENÍ REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE	DATUM REVIZE	REVIZI PROVEDL
-----------------	----------------	--------------	----------------

POZNÁMKA:

V ROZVODNICI PONECHAT PROSTOROVOU REZERVU MIN. 46 TE PRO 3KS NABÍJEČEK ELEKTROMOBILŮ, 22kW/32A.

PŘEDPOKLÁDANÝ KABEL CYKY 5J x 10 BUDE UMÍSTĚN DO PROJEKTEM PŘIPRAVENÉ KABELOVÉ TRASY.

TYP POUŽITÝCH CHRÁNIČŮ VZDY TYP "A"

Napětová soustava : 3 PEN stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - C

Napětová soustava : 3 NPE stř. 50 Hz , 400 V / 230 V / TN - S

Ochrana automatickým odpojením vadné části v síti TN od zdroje a pospojováním v souladu s ČSN 33 20 00 - 4 - 41 ed. 3.

Ing. Pavel Krátký - nositel veškerých majetkových autorských práv. Obsah tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešené na nich zobrazené používají jako autorské dílo ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb., (autorský zákon). Originál tohoto dokumentu, vyobrazení a návrhy řešené na něm zobrazené (dále jen "autorské dílo") jsou majetkem: Ing. Pavel Krátký. Předmětné autorské dílo ani jeho části nesmí být žádným způsobem v rozporu s ustanoveními autorského zákona a bez udělení licence ze strany nositele majetkových autorských práv či v rozporu s podmínkami takové licence užito ani poskytnuto třetí osobě.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	MANAŽER PROJEKTU ING. PAVEL KRÁTKÝ	PROJEKTANT MAREK SEIFERT
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU ING. PAVEL KRÁTKÝ	VYPRACOVAL KATEŘINA SEIFERTOVA
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT MAREK SEIFERT	KONTROLOVAL MAREK SEIFERT

GENERÁLNÍ PROJEKTANT (ZHOTOVITEL)

PROJEKTSTUDIO®

Ing. PAVEL KRÁTKÝ
Opavská 6230/29A, 708 00 Ostrava
tel./fax: 596 911 126
e-mail: kratky@projektstudio.cz
IČ: 47684577

STAVEBNÍK (OBJEDNATEL)

Správa železnic, s.o., Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

MÍSTO STAVBY

Nerudova 773/1, 779 00, Olomouc, parc.č. st.1076, k.ú. Olomouc-město

NÁZEV STAVBY (DÍLO)

Olomouc ADM Nerudova - oprava

STAVEBNÍ OBJEKT (SO)

ČÁST DOKUMENTACE

D.1.4.4 ELEKTROINSTALACE

DOKUMENT

ROZVODNICE RK

ZPRACOVATEL ČÁSTI PD

MAREK SEIFERT

DR. MARTÍNAKA 35

OSTRAVA-HRABŮVKA, 700 30

DATUM 02.-03. 2023

ZAKÁZKA č. PK 22 12 / 5050

FORMÁT 3 x A4

STUPEŇ PD PARÉ

DSP

MĚŘITKO -

ČÍSLO DOKUMENTU

D.1.4-406