



POZNÁMKY:

[illegible]

* Stavající instalace končí dveřním modulem 2/4 umístěným v 1. pp m.č. 1S15. Tento modul vč. kabeláže bude z důvodu změny užívání této místnosti přemístěn do m.č. 1S01 chodba.

dveře vybaveny elektrickým zámkem a dveřním kontaktem

* Prvky budú zapojeny do dverňového modulu ZDR_PWR533
Systém EKV bude doplnen zálohovaným zdrojom ZDR_PWR533

- napájení dveřních modulů - kabelem JVTY 2x1,0 mm
- napájení zámků - kabelem CVSY 2x1,5 mm

- dverní kontakty
- kabelem W2x 0,22 mm

Pátými kabely budou uloženy do drátěného žlabu popř. do trubky na povrch