

Příloha 2.401				Tabulka kabelů								
Stavba:		Výstavba železniční zastávky Pardubice centrum										
PS 07-22-08		Zastávka Pardubice centrum, DDTS ŽDC			Zpracoval:		Ing. Ondřej Krupička		Datum:		02/2022	
Kab. č.	Typ kabelu	Úroveň U,I	Délka (m)	Začátek		Konec		Funkce Poznámka				
				Zařízení	Pozice	Zařízení	Pozice					
ŽST Pardubice centrum, technologický prostor												
Signální												
WS101	JYTY-O 24x1	I/O	10	Sdělovací rack 01-01	Přechodové relé/PLC	RSděl	PLC/Relé	Signalizace stavů prvků				
WS201	SYKFY 5x2x0,5	RS485	10	Sdělovací rack 01-01	SPD RS485	Čidlo T+H	Svorkovnice čidla	Čidlo technologického prostoru				
WS301	SYKFY 5x2x0,5	RS485	10	Sdělovací rack 01-01	SPD RS485	Klimatizační jednotka	Svorkovnice jednotky	Klimatizace technologického prostoru				
Napájecí												
WL1101	NYJ-J 3x2,5	230V AC	10	Sdělovací rack 01-01	Jistič 10A	RSděl	Jistič 16A	Servisní zásuvka				
<div><div><div><div><div>Poznámka:</div><div>Při realizaci nutno ověřit skutečný rozsah připojovaných technol. zařízení!!!</div><div>V tabulce jsou uvedeny pouze kabely mezi jednotlivými rozvaděči.</div></div><div><div>Vysvětlivky:</div><div><div>SZ</div><div>MR, HR</div><div>ZPDP</div><div>PZTS</div><div>EOV</div><div>OSV/RVO</div><div>RDD</div></div><div><div>- Sdělovací zařízení</div><div>- Mezilehlý rozvod, Hlavní rozvod</div><div>- Zařízení pro detekci požáru</div><div>- Poplachový zabezpečovací a tísňový systém</div><div>- Elektrický ohřev výměn</div><div>- Osvětlení/Rozvaděč osvětlení</div><div>- Rozvaděč dálkové diagnostiky</div></div></div><div><div><div>DK</div><div>PPV</div><div>SPD</div><div>RSděl</div><div>Rmr</div><div>T+H</div><div>CBS</div></div><div><div>- Dopravní kancelář</div><div>- Pracoviště pohotovostního výpravčího</div><div>- Přepětová ochrana</div><div>- Silový technologický rozvaděč</div><div>- Ramez</div><div>- Teplota a vlhkost</div><div>- Centrální bateriový systém</div></div></div></div></div></div>												