

SEZNAM KABELŮ - ROZVOD NN								
Žst Pardubice - ZASTÁVKA PARDUBICE CENTRUM								
číslo kabelu	typ kabelu	průřez kabelu (mm2)	délka kabelu (m)	kabel spojuje				poznámka
				z		do		
				zařízení	objekt	objekt	zařízení	
WL5186	CYKY-J	4x10	240	TS5, RH	technologická budovaTS5 - rozvodna nn	Technologická místnost přístřešek zastávky Pardubice Centrum	RS1 - Přístřešek	DODÁVKA V RÁMCI MODERNIZACE SO 02-66-02
WL5305	CYKY-O	4x4	210	RVO1	plastový pilíř v blízkosti zastávky Pardubice Centrum	Osvětlovací stožárky zastávka Pardubice Centrum	OS101 až OS106	DODÁVKA V RÁMCI MODERNIZACE SO 02-66-02
WL5305.1	CYKY-O	2x2,5	30	OS102	Osvětlovací stožárky zastávka Pardubice Centrum	Přístřešek na nástupišti	Přístřešek	DODÁVKA V RÁMCI MODERNIZACE SO 02-66-02
WL5305.2	CYKY-O	2x2,5	30	OS105	Osvětlovací stožárky zastávka Pardubice Centrum	Přístřešek na nástupišti	Přístřešek	DODÁVKA V RÁMCI MODERNIZACE SO 02-66-02
WL5307	CYKY-O	4x2,5	160	RVO1	plastový pilíř v blízkosti zastávky Pardubice Centrum	Osvětlení přístupové cesty z podchodu Sladkovského	Svitidla A	DODÁVKA V RÁMCI MODERNIZACE SO 07-66-01
WL5307.1	CYKY-O	2x2,5	80	Svitidla A	propojení svítidel v podchodu			DODÁVKA V RÁMCI MODERNIZACE SO 07-66-01
WL5308	CYKY-O	4x2,5	160	RVO1	plastový pilíř v blízkosti zastávky Pardubice Centrum	Osvětlení přístupové cesty z podchodu Sladkovského	Svitidla B	DODÁVKA V RÁMCI MODERNIZACE SO 07-66-01
WL5308.1	CYKY-O	2x2,5	80	Svitidla B	propojení svítidel v podchodu			DODÁVKA V RÁMCI MODERNIZACE SO 07-66-01
WL5309	CYKY-O	4x2,5	120	RVO1	plastový pilíř v blízkosti zastávky Pardubice Centrum	Osvětlení přístupové cesty z podchodu Sladkovského	Svitidla C	DODÁVKA V RÁMCI MODERNIZACE SO 07-66-01
WL5309.1	CYKY-O	2x2,5	80	Svitidla C	propojení svítidel v podchodu			DODÁVKA V RÁMCI MODERNIZACE SO 07-66-01
WL5310	CYKY-O	4x2,5	120	RVO1	plastový pilíř v blízkosti zastávky Pardubice Centrum	Osvětlení přístupové cesty z podchodu Sladkovského	Svitidla D	DODÁVKA V RÁMCI MODERNIZACE SO 07-66-01
WL5310.1	CYKY-O	2x2,5	80	Svitidla D	propojení svítidel v podchodu			DODÁVKA V RÁMCI MODERNIZACE SO 07-66-01
WL5311	CYKY-O	4x4	240	RVO1	plastový pilíř v blízkosti zastávky Pardubice Centrum	Osvětlení přístupové cesty z podchodu Sladkovského	Svitidla E	DODÁVKA V RÁMCI MODERNIZACE SO 07-66-02
WL5311.1	CYKY-O	2x2,5	80	Svitidla C	propojení svítidel v podchodu			DODÁVKA V RÁMCI MODERNIZACE SO 07-66-02
WL5312	CYKY-O	4x4	240	RVO1	plastový pilíř v blízkosti zastávky Pardubice Centrum	Osvětlení přístupové cesty z podchodu Sladkovského	Svitidla F	DODÁVKA V RÁMCI MODERNIZACE SO 07-66-02
WL5312.1	CYKY-O	2x2,5	80	Svitidla D	propojení svítidel v podchodu			DODÁVKA V RÁMCI MODERNIZACE SO 07-66-02