

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 27378/2023-SŽ-OR OVA-NPI
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Ing. Vlastimil Duda
Telefon +420 972 740 436
Mobil +420 724 484 926
E-mail OROVAvz@spravazeleznic.cz

Datum 28. června 2023

Profil zadavatele:
<https://zakazky.spravazeleznic.cz/>

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2

Zadavatel, Správa železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, IČO: 70994234, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložce 48384, organizační jednotka Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava zadává tuto veřejnou zakázku jako podlimitní sektorovou veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle § 151 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s § 158 odst. 1 zákona nepostupuje při zadávání této veřejné zakázky podle uvedeného zákona.

Zadavatel na základě Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 27. 6. 2023 podané dodavatelem prostřednictvím písemné elektronické komunikace, týkající se veřejné zakázky s názvem:

„Olomouc ADM Nerudova – oprava přístavby ve dvorní části“

evidenční číslo VZ: 63523096

odpovídá

podle kapitoly 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace
a vysvětlení zadávací dokumentace

zveřejňuje na profilu zadavatele: <https://zakazky.spravazeleznic.cz/> v souladu s kapitolou 7. Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace, čl. 7.1 až 7.4 Výzvy k podání nabídky.

Dotaz č. 5 účastníka zadávacího řízení:

Dobrý den,
chtěla bych se informovat, zda hlavní projektant stavby trvá na použití rozptýlené výztuže ve formě uhlíkových vláken pro stěrkovací hmoty použitých na fasádě, nebo zda je možné uhlíková vlákna nahradit jinou materiálovou alternativou?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 5:

Zadavatel v souladu se zpracovanou a v zadávací dokumentací předloženou projektovou dokumentací (Díl 3 Zadávací dokumentace) trvá na použití položek předložených k nacenění tak, jak byly uveřejněny na profilu zadavatele.

Účastníkem dotazovaná varianta pro náhradu předmětné položky tedy není možná.

Vzhledem k charakteru vysvětlení zadávací dokumentace, kdy zadavatel setrval na zadávacích podmínkách, neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek se nemění a je stanovena na termín do 4. 7. 2023 do 10:00 hodin.

.....
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava