

Správa železnic, státní organizace
OŘ Hradec Králové
Dagmar Zelinková

Váš dopis zn./ze dne ISPD / 22.1.2021

Číslo jednací 00855/2021-O

Datum 22.1.2021

Vyřizuje Pavel Rejmont

Tel. + 420 972 342 226
+ 420 602 631 694

e-mail pavel.rejmont@cdt.cz

Věc: Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. k dotčení komunikačního vedení a zařízení v majetku Správy železnic, státní organizace - Centrum telematiky a diagnostiky k povolení a ohlášení stavby.

Název stavby: **Oprava mostu v km 37,233 v úseku Bolehošť - Opočno pod Orlickými horami**

Území: v trati Týniště nad Orlicí - Meziměstí, oboustranně v žkm 37,233

Při realizaci výše uvedené stavby **dojde** ke styku se sítí elektronických komunikací, která je chráněna ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 22.1.2023

Dotčená zařízení: TK 10XN 0,8 TCEPKPFLEY, HDPE trubka modrá (provozní), HDPE trubka černá (rezervní) - v majetku Správy železnic, státní organizace

Upřesnění: V prostoru stavby, na konstrukci mostu, je vedena v kabelovém žlabu trasa traťového kabelu TK ve společné kabelové kynetě se dvěma HDPE trubkami. Při realizaci stavby nesmí dojít k jejich poškození. Souhlasíme s navrženou ochranou stávající trasy TK a HDPE trubek tak, jak je navrženo v doplněné dokumentaci (kabel a HDPE trubky budou po dobu stavby přeloženy na provizorní ocelovou konstrukci, umístěnou nalevo vedle mostu). Po dokončení výstavby bude kabelová trasa přeložena zpět do nového ochranného kabelového žlabu umístěného ve štěrkovém loži. Před zahájením stavby bude kabelová trasa vytyčena k přesnému určení polohy a hloubky uložení kabelu a HDPE trubek. Kabel a trubky budou v dostatečné délce obnaženy a bez přerušení provozu budou přemístěny na provizorní ocelovou konstrukci. U traťového kabelu bude pro překládku využita kabelová rezerva, stočená před mostem. V případě jakékoliv kolize s kabelem nebo HDPE trubkami ve správě ČD - Telematika a.s. projednejte způsob jejich ochrany s vedoucím okrsku SKS Česká Třebová panem Vlastimilem Dlouhým, kontakt: 602 760 627, e-mail: vlastimil.dlouhy@cdt.cz.

Chceme být první volbou pro služby komunikační infrastruktury a řešení dopravní telematiky | www.cdt.cz

UPOZORNĚNÍ: V předložené projektové dokumentaci je traťový kabel TK a HDPE trubky označovány jako kabel ČD Telematika. Mohl by tak vzniknout dojem, že je kabel a HDPE trubky ve vlastnictví ČD - Telematika a.s. Vlastníkem je ale Správa železnic, státní organizace - Centrum telematiky a diagnostiky; ČD - Telematika a.s. je pouze správcem tohoto kabelu a HDPE trubek

ČD - Telematika a.s.
Úsek servis infrastruktury
vedoucí okrsku
Vlastimil Dlouhý
v.z. Pavel Rejmont



Přílohy: 1x Všeobecné podmínky Správa železnic, státní organizace

Chceme být první volbou pro služby komunikační infrastruktury a řešení dopravní telematiky | www.cdt.cz