

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
JIHOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

adresa: Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice, tel.: +420 387 712 111, fax: +420 387 712 158
e-mail: khscb@khscb.cz, ID datové schránky: agzai3c



DOŠLO DNE:
26-07-2021
500010DD2100543

Váš dopis značky:

Ze dne:

Naše č. j.: KHSJC 20949/2021/HOK CB-CK

Spisová značka: S-KHSJC 20949/2021

Vyřizuje: Křenková

Tel. číslo: +420 387 712 112

SAGASTA
Novodvorská 1010/14
142 00 Praha 4

Datum: 20.7.2021

Závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví

Akce: „Zřízení vodovodní přípojky pro areál SŽ Hrdějovice, České Budějovice, k.ú. Hrdějovice“ – projektová dokumentace pro stavební povolení.

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích vydává podle § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“) ve spojení s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění a ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

s projektovou dokumentací stavby „Zřízení vodovodní přípojky pro areál SŽ Hrdějovice, České Budějovice, k.ú. Hrdějovice“, (dále jen „projektová dokumentace“), předloženou orgánu ochrany veřejného zdraví dne 1.7.2021, žadatelem – Správa železnic, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234, zastoupeným na základě plné moci ze dne 14.5.2021, zmocněncem SAGASTA s.r.o., Novohradská 1010/14, Lhotka 142 00 Praha 4, IČ: 04598555, (dále jen „žadatel“) - jako s podkladem pro stavební povolení.

s e s o u h l a s í:

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění takto stanovených podmínek:

1. Před uvedením stavby vodovodu do provozu budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou.
2. Před uvedením stavby vodovodu do provozu bude předložen kontrolní rozbor vzorku pitné vody v rozsahu kráceného rozboru provedeného akreditovanou laboratoří, držitelem autorizace nebo držitelem osvědčení o správné činnosti laboratoře, který doloží, že jsou splněny požadavky na jakost pitné vody pro veřejné zásobování.

Odůvodnění:

Žadatel podal KHS Jč. kraje dne 1.7.2021 žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci na shora uvedenou akci.

Zpracovatel PD: SAGASTA s.r.o., Novohradská 1010/14, 142 00 Praha 4 - Lhotka, datum: 1.6.2021, blíže nespecifikované paré.

Místo stavby: parc.č. 177/3,1001/1, 175/4, 175/3, 175/2, 175/1, 172/4, 172/3, 173/6, 173/7, 174/6, 174/5, 174/4, 174/3, 174/1, 173/1, 992/1, 992/3, 125/3, 998/1, k.ú. Hrdějovice a parc.č. 137, k.ú. České Budějovice 3.

Předmětem projektové dokumentace jsou dva stavební objekty:

SO 01-32-01 Vodovodní přípojka areálu SŽ (následný správce Správa železnic, s.o.). Stavební objekt zahrnuje novou přípojku areálu v profilu PE 110 (DN 100), včetně nové vodoměrné šachty a odbočné větve pro starou část areálu. Součástí jsou i chráničky pod tělem dráhy prováděné protlakem a propojení na areálové rozvody a nová propojovací šachta. Celková délka potrubí profilu PE 63 až PE 110 v rámci SO činí cca 485 m včetně boční větve.

SO 01-32-02 Armaturní šachta s regulací tlaku (následný správce PRVOK s.r.o.). Předmětem tohoto stavebního objektu je zřízení nové armaturní šachty včetně osazení redukčního ventilu (vyrovnání tlakových pásem) na stávající potrubí veřejného vodovodu ve směru od Nemanic (za kolejí na pozemku parc.č. 137, k.ú. České Budějovice 3).

Přístup pro obsluhu a údržbu vodovodu bude zajištěn ze stávající místní obslužné komunikace, případně areál SŽ.


Projektová dokumentace se zabývá hlukem ze stavební činnosti v souladu s nařízením vlády č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů.

KHS Jč kraje posoudila předloženou projektovou dokumentaci z hlediska ochrany veřejného zdraví v oblasti § 3 a § 5 zákona č. 258/2000 Sb.

KHS Jč. kraje posoudila předloženou projektovou dokumentaci z hlediska požadavků na ochranu před hlukem v souladu s § 30 zákona č. 258/2000 Sb. a nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů a neshledala rozpor s požadavky vyplývajícími z § 30 zákona č. 258/2000 Sb.

K ověření splnění požadavků na jakost pitné vody pro veřejné zásobování (provedení dezinfekce a proplachu potrubí) a zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou byly uloženy podmínky vyplývající ze zákona č. 258/2000 Sb., vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody a vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

Krajská hygienická stanice
Jihočeského kraje (62)
se sídlem v Č. Budějovicích
Na Sadech 25
370 71 České Budějovice


Ing. Irena Kolářová
odborný rada
oddělení hygieny obecné a komunální

Přílohy: PD 1x


Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
P01	1.6.2021	Pracovní verze dokumentace k připomínkám	

Stavebník/Investor:	Správa železnic, státní organizace	 SPRÁVA ŽELEZNIC
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel stavby:	SAGASTA s.r.o.			
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Zhotovitel objektu:	SAGASTA s.r.o.			
Adresa:	Novodvorská 1010/14, 142 00, Praha 4 - Lhotka			
Kontakt:	T: +420 261 344 100 E: info@sagasta.cz			
Hlavní projektant (HIP):	Specialista:	Odpovědný projektant:	Zpracovatel:	
Ing. Vít Hoznour		Ing. Tomáš Svoboda	Ing. Tomáš Svoboda	

Název stavby/akce:	Zřízení vodovodní přípojky pro areál SŽ Hrdějovice, České Budějovice			Označení (S-kód):	-
Název části:	Souhrnná technická zpráva			Označení zhotovitele:	120 145
Název objektu:	-			Označení části:	B
Název přílohy:	-			Označení objektu/komplexu:	-
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:		Číslo přílohy:	B
Jihočeský	České Budějovice 3 [622052] Hrdějovice [648001]			Paré:	
Stupeň dokumentace:	Formáty:	Měřítko:			
DUSP	1.06.2021	A4			

S-kód: 5 6 3 2 0 0 0 2 2 9 - D U S P - B X X X X - X X X X X X X X - X X - B X X X X - P 0 1