



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ

Sokolovská 278/1955

190 00 PRAHA 9

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -
Naše zn.: 15288/2013/SSZ-ÚE

Vyřizuje: Helena Baštářová

Telefon: 972 524 081
Mobil: 724 129 033
E-mail: bastarova@szdc.cz

Datum: 04.11.2013

dle rozdělovníku

„Rekonstrukce mostu v km 160,319 trati Chomutov - Cheb“

Dodatečné informace č. 6 – odpovědi na zasláné dotazy dodavatelů

V souladu se zněním článku 6 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na zasláné dotazy dodavatelů takto:

Dotaz č. 1:

V předaných podkladech nejsou uvedeny výsledné pevnosti sloupů tryskové injektáže \varnothing 700 mm (TI) použitých pro podchycení O1, O2, P1, P2 pod oběma kolejemi. Prosím o jasné zadání a specifikaci postupů provádění, neboť bez tohoto nelze tyto práce zodpovědně ocenit.

Odpověď:

Ze statického výpočtu založení vyplývá, že požadovaná pevnost tryskové injektáže by měla být alespoň jako beton C8/10 (krychelná pevnost 10 MPa). Postup a specifikace TI je popsána v technické zprávě, kapitola 5.7 Založení.

Ing. Lubor Hrubeš
ředitel