VÝKRES PŮDY - NÁVRH

M 1:100

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

ČÍSLO MÍSTNOSTI	POPIS	PLOCHA	SVĚTLÁ VÝŠKA	PODLAHA	STĚNY	STROP
3P01	PŮDA	531,52 m2	1650-4 050 mm	DŘEVĚNÁ PRKNA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	DŘEVĚNÉ PODBITÍ

LEGENDA MATERIÁLŮ:

▭	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
▩	SDK PŘÍČKA MEZIBYTOVÁ - NA KOVOVÉ DVOJITÉ KONSTRUKCI R-CW 100+100 (PRO TL. PŘÍČKY 250 mm), ROZTEČE PROFILŮ MAX. 625 mm, OPLÁŠTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY 2x SDK DESKAMI (RB) 12,5 mm #) S VLOŽENOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ TLOUŠŤKY 80+80 mm O MINIMÁLNÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 15 kg/m3 (NAPŘ. ISOVER PIANO), S VLOŽENÝM OCELOVÝM PLECHEM TL. 0,8 mm
▩	SDK PŘÍČKA BYTOVÁ - NA KOVOVÉ JEDNODUCHÉ KONSTRUKCI R-CW 100/75 (PRO TL. PŘÍČKY 150 mm R-CW 100; PRO TL. PŘÍČKY 100 mm R-CW 75), ROZTEČ PROFILŮ MAX. 625 mm, OPLÁŠTĚNÁ Z KAŽDÉ STRANY 2x SDK DESKAMI (RB) 12,5 mm #) S VLOŽENOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ TLOUŠŤKY 100/75 mm O MINIMÁLNÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 15 kg/m3 (NAPŘ. ISOVER PIANO)
▩	SDK STĚNA INSTALAČNÍ - VOLNĚ STOJÍCÍ NA KOVOVÉ JEDNODUCHÉ KONSTRUKCI 2x R-CW 50/125 (PRO TL. PŘÍČKY 75/150 mm), ROZTEČE PROFILŮ MAX. 625 mm, OPLÁŠTĚNÁ Z JEDNÉ STRANY 1x SDK DESKAMI (RF) 12,5 mm #) S VLOŽENOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ TLOUŠŤKY 50 mm O MINIMÁLNÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 50 kg/m3 (NAPŘ. ISOVER FASSIL)
▨	SDK STĚNA ŠACHET - NA KOVOVÉ JEDNODUCHÉ KONSTRUKCI 2x R-CW 75 (PRO TL. PŘÍČKY 100 mm), ROZTEČE PROFILŮ MAX. 625 mm, OPLÁŠTĚNÁ Z JEDNÉ STRANY 2x SDK DESKAMI (RF) 12,5 mm #) S VLOŽENOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ TLOUŠŤKY 50 mm O MINIMÁLNÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 45kg/m3 (NAPŘ. ISOVER FASSIL)
▧	SDK STĚNA INSTALAČNÍ - VOLNĚ STOJÍCÍ NA KOVOVÉ JEDNODUCHÉ KONSTRUKCI 2x R-CW 100 (PRO TL. PŘÍČKY 150 mm), ROZTEČE PROFILŮ MAX. 625 mm, OPLÁŠTĚNÁ Z JEDNÉ STRANY 1x SDK DESKAMI (RF) 12,5 mm #) S VLOŽENOU MINERÁLNÍ IZOLACÍ TLOUŠŤKY 50 mm O MINIMÁLNÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 30 kg/m3 (NAPŘ. ISOVER ORSIK)

#) V PŘÍPADĚ POŽADAVKU NA ZVÝŠENOU VLHKOST (KOUPELNA, KOMORA), POPŘ. VEDENÍ INSTALACÍ VODY NEBO KANALIZACE BUDOU POUŽITY IMPREGNOVANÉ DESKY DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ RIGIPS RBi.

▨	TVAROVKY ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ tl. 200 mm VČ. BETONU A VÝZUŽE
▨	MONOLITICKÉ NOSNÉ ŽB KCE (SPECIFIKACE BETONU VIZ D.02 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ)
▨	DOZDÍVKY - CIHLA PLNÁ PÁLENÁ
▨	DOZDÍVKY - PÓROBETONOVÉ ZDIVO YTONG tl. 300 mm

OBECNÉ POZNÁMKY:

- TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, NENAHRAZUJE PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A NENÍ URČENA K REALIZACI STAVBY.
- V PŘÍPADĚ ROZPORU MEZI STAVEBNÍ ČÁSTÍ A PROJEKTEM PROFESÍ MÁ PŘEDNOST STAVEBNÍ ČÁST, V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ JE NUTNÉ KONTAKTOVAT GP.
- V PRŮBĚHU STAVBY BUDOU PROVÁDĚNY ŘÁDNÉ KONTROLY ZAKRÝVANÝCH ČÁSTÍ, ZÁZNAM BUDE PROVEDEN DO STAVEBNÍHO DENÍKU.
- VEŠKERÉ BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ (BARVY PODLAH, OBKLADY, DLAŽBY, OMÍTKY) PODLÉHAJÍ SCHVÁLENÍ ARCHITEKTA A GP.
- ROVINNOST POVRCHŮ VŠECH KONSTRUKCÍ BUDE V SOULADU S TECHNOLOGICKÝM PŘEDPISEM VÝROBCŮ.
- UMÍSTĚNÍ REVIZNÍCH DVÍŘEK VE STĚNÁCH KOORDINOVAT SE SPÁROŘEZY.
- POŽÁRNÍ ODOLNOSTI KONSTRUKCÍ A POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ DLE POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ.
- KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE - PROVEDENÍ DLE ČSN 73 3610.
- PŘEDSTĚNA PRO KCI ZÁVĚŠENÉHO WC DO VÝŠKY 1,2 m. WC BUDOU ZAVĚŠENA NA INSTALAČNÍCH BLOCÍCH (REF. SYSTÉM GEBERIT).
- V MÍSTNOSTECH S VÝSKYTEM VLHKOSTI BUDOU U SDK PODHLEDŮ POUŽITY IMPREGNOVANÉ DESKY RBi tl. 12,5 mm.
- ŠIKMÁ STŘECHA BUDE OPATŘENA SNĚHOVÝMI ZÁBRANAMI DLE ČSN 73 1901.
- OCHRANA PŘED ÚČINKY BLESKU DLE ČSN EN 62305 , ŘEŠENÍ VIZ ČÁST ELEKTROINSTALACE - SILNOPROUD.

NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ:

CIHELNÉ KLENBY
- DOZDĚNÍ NEVHODNĚ PROVEDENÝCH PRŮRAZŮ DO KLENEB A KLENEBNÍCH PÁSŮ, PŘELOŽENÍ INSTALACÍ MIMO KLENBY A PŘEKLADY.
- PŘESPÁROVÁNÍ SPAR MEZI CIHLAMI CEMENTOVOU MALTOU O PEVNOSTI BETONU C 25/30 DO HLOUBKY CCA 30 MM ZE SPODNÍ STRNY KLENBY.
- OPATŘENÍ SPODNÍ STRANY KLENEB STROJNĚ STŘÍKANOU CEMENTOVOU OMÍTKOU O PEVNOSTI BETONU C 25/30 V TL. CCA 10-20 MM.

KAMENNÉ SVISLÉ ZDI V SUTERÉNU
- VYČIŠTĚNÍ POVRCHU ZDÍ A PŘESPÁROVÁNÍ CEMENTOVOU MALTOU O PEVNOSTI BETONU C 25/30 DO HLOUBKY CCA 30 MM Z VNITŘNÍ STRANY ZDÍ.
- PROVEDENÍ REVIZE OKAPOVÝCH SVODŮ
- TERÉN U OBVODOVÝCH ZDÍ BUDE VYSPÁDOVÁM SMĚREM OD OBVODOVÝCH ZDÍ + STĚNY BUDOU DOPLNĚNY NOPOVOU FÓLIÍ PO CELÉ VÝŠCE.

STROPNÍ KONTRUKCE
- ODHALENÉ DŘEVĚNÉ NOSNÉ STROPNÍ TRÁMY BUDOU OPATŘENY FUNGICIDNÍM NÁTĚREM.

KONSTRUKCE KROVU A STŘECHY
- MECHANICKÉ VYČIŠTĚNÍ VŠECH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ KROVŮ A BEDNĚNÍ STŘECHY.
- V PŘÍPADĚ VELMI OMEZENÉHO LOKÁLNÍHO POŠKOZENÍ, JEJICH VÝMĚNA PROTÉZOVÁNÍM.
- APLIKACE FUNGICIDNÍHO NÁTĚRU NA POVRCH VŠECH PRVKŮ VE 2 VRSTVÁCH NAPŘ. NÁTĚR TYPU BOCHEMIT.

OKNA
- IZOLAČNÍ RÁMEČEK V BARVĚ OKENNÍHO KŘÍDLA, BEZ VÝROBNÍHO KÓDU
- PANTY V BARVĚ KŘÍDLA, KLIČKY MOSAZNÉ
- PROFILACI ODVODIT Z OKEN ZACHOVALÝCH VE SVĚTLÍCÍCH
- ČLENĚNÍ OKEN V PŘÍZEMÍ NA DVOUKŘÍDLA OTVÍRAVÁ, S OTVÍRAVÝM DVOUKŘÍDLÝM NADSVĚTLÍKEM
- ČLENĚNÍ NA 3x2 TABULKY, (2x2 OKENNÍ KŘÍDLO A 1x2 NADSVĚTLÍK)
- JEDNOTLIVÉ TABULKY ČTVERCOVÉ
- OKNA S OBLOUKOVÝM NADSVĚTLÍKEM ULIČNÍ FASÁDY ČLENIT NA 3x2 TABULKY

POZNÁMKY:

POZN.1.	BEZ STAVEBNÍCH ÚPRAV - REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ (WC) S OBSLUHOU VE VÝPRAVNÍ BUDOVĚ BYLA PROVEDENA 01/2021.
POZN.2.	ŘEŠÍ SE V RÁMCI AKCE: "MODERNIZACE ŽST FRANTIŠKOVY LÁZNĚ".
POZN.3.	ZASYPÁNÍ + ZHUTNĚNÍ SKLEPA DO VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ -0,200 m.
POZN.4.	KONSTRUKCE JE NAVRŽENA Z OCELOVÝCH PROFILŮ TYPU JEKL 100x100x5 mm, KTERÁ JE OPLÁŠTĚNÁ DŘEVĚNÝM OBKLADEM Z OBOU STRAN V ODSTÍNU SIBIŘSKÉHO MODŘÍNU. JEDNOTKY CHILLERU UMÍSTĚNY NA BETONOVÉM ZÁKLADU SE SOKLEM S H.H. ±0,000.
POZN.5.	4x MULTIKANÁL Š. 800 mm - PLASTOVÉ POTRUBÍ ULOŽENÉ V ZEMI SLOUŽÍCÍ K UKLÁDÁNÍ KABELŮ A VODIČŮ.
POZN.6.	KABELOVÁ KOMORA S ROZMĚRY 2000x2000 mm- BETONOVÁ KONTROLNÍ ŠACHTA KABELOVODŮ (OPATŘENA POKLOPEM O ROZMĚRECH 600x600 mm, VSAZENÝM DO RÁMU A STUPADLY) - PŘÍPRAVA PRO AKCI: "MODERNIZACE ŽST. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ".

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Jiná ověření:	Paré:
Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby:
	Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
-	-	-	-

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9

SPRÁVA ŽELEZNIC

Zhotovitel díla:	**APRIS 3MP s.r.o.**
Adresa: Kontakt:	Baarova 231/36, 140 00 Praha 4 T: +420 261 260 358 E: apris@apris.cz
Zhotovitel objektu:	**K&N požárně technický servis**
Adresa: Kontakt:	Horova 601, 431 11 Jirkov T: +420 603 532 056 E: sarka.navarova@volny.cz
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Vojtěch Hejl
Specialista:	-

Název stavby/akce:	**REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ**		Označení investora: S631700099 Označení zhotovitele: 2020052
Název části:	Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek		Označení části: D.2.2.1
Název objektu/dílči části:	**Výpravní budova v žst. Františkovy Lázně**		Označení objektu/komplexu: **SO 00-71-01.01**
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	Požárně bezpečnostní řešení Půdorys půdy - návrh		Číslo přílohy: **2. 205**
Odpovědný projektant: Ing. Š. Navarová, Ph.D.	Zpracovatel přílohy: Ing. Š. Navarová, Ph.D.	Měřítko: 1:100 Formáty: 14xA4	Stupeň dokumentace: **PDPS**
Kraj: Karlovarský	Katastrální území: Františkovy Lázně	TUDU: 0211J1	**Smluvní datum zpracování:** **13.12.2021**

Označení investora::	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S631700099	_PDPS	_D2201	_SO007101	_03	_ _205	_P01

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A NENÍ URČENA K REALIZACI STAVBY