

Ing. Vojtěch Hejl (APRIS 3MP)

Od: Pokorný Petr, Ing. <PokornyP@spravazeleznic.cz>
Odesláno: pondělí 2. května 2022 16:11
Komu: Ing. Vojtěch Hejl (APRIS 3MP)
Předmět: RE: Žádost o souhlas s vypořádáním připomínek - PDPS - Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně

Dobrý den,
děkuji Vám za zaslání doplněné STZ – se zapracováním souhlasíme a nemáme již žádné další připomínky.

S pozdravem,

Ing. Petr Pokorný

**Správa železnic, státní organizace
Generální ředitelství**

systémový specialista
úsek provozuschopnosti dráhy
odbor provozuschopnosti, oddělení životního prostředí

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8
T 972 244 141
M 725 797 058
E PokornyP@spravazeleznic.cz
www.spravazeleznic.cz

From: Ing. Vojtěch Hejl (APRIS 3MP) <hejl@apris.cz>
Sent: Monday, May 2, 2022 4:06 PM
To: Pokorný Petr, Ing. <PokornyP@spravazeleznic.cz>
Cc: Kryštovová Dagmar <Krystovova@spravazeleznic.cz>
Subject: RE: Žádost o souhlas s vypořádáním připomínek - PDPS - Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně

Dobrý den,
Dopsal jsem text do STZ. Posílám doplněné v příloze.
Předpokládám tedy souhlas s vypořádáním.

Předem děkuji.
V. Hejl

Ing. Vojtěch Hejl
00420 / 775 918 437
hejl@apris.cz



Baarova 36, Praha 4, 140 00
00420 / 261 260 358
apris@apris.cz
www.apris.cz

Společnost APRIS 3MP s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením EU 2016/679, obecně známým jako GDPR. Informace o zpracování a účelu zpracování osobních údajů naleznete [zde](#).

From: Pokorný Petr, Ing. <PokornyP@spravazeleznic.cz>
Sent: Monday, May 2, 2022 3:39 PM

To: Ing. Vojtěch Hejl (APRIS 3MP) <hejl@apris.cz>

Subject: RE: Žádost o souhlas s vypořádáním připomínek - PDPS - Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně

Dobrý den,

děkujeme za zaslání vypořádání a upravených technických zpráv. Se zapracováním připomínek týkajících se odlučovače olejů a odstraňování azbestu souhlasíme.

Zbývá ještě zapracovat následující - v části B. STZ doplňte do kapitoly popisující nakládání se stavebními a demoličními odpady (str. 49 – 50) obecné zásady vycházející z Metodického návodu odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (MŽP Praha, srpen 2018):

- Po celou dobu provádění demolic musí být selektivně odstraňovány části stavby, které by později komplikovaly recyklaci.
- Nebezpečné odpady musí být odděleny a odstraněny samostatně před vlastní demolicí.
- Vytříděný materiál vhodný k recyklaci je nutno shromažďovat odděleně.

Současně bychom se rádi omluvili z konferenčního projednání – s výjimkou výše uvedené připomínky již bylo vše námi požadované zapracováno.

S pozdravem,

Ing. Petr Pokorný

**Správa železnic, státní organizace
Generální ředitelství**

systémový specialista
úsek provozuschopnosti dráhy
odbor provozuschopnosti, oddělení životního prostředí

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Křižíkova 552/2, 186 00 Praha 8
T 972 244 141
M 725 797 058
E PokornyP@spravazeleznice.cz
www.spravazeleznice.cz

From: Ing. Vojtěch Hejl (APRIS 3MP) <hejl@apris.cz>

Sent: Friday, April 29, 2022 4:50 PM

To: Pokorný Petr, Ing. <PokornyP@spravazeleznice.cz>

Cc: Kryštovová Dagmar <Krystovova@spravazeleznice.cz>; Ing. arch. M. Tylšová (APRIS 3MP) <tylsova@apris.cz>; Ing. arch. Vojtěch Taraba (APRIS 3MP) <taraba@apris.cz>

Subject: Žádost o souhlas s vypořádáním připomínek - PDPS - Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně

Importance: High

Dobrý den,

V rámci připomínkového řízení stupně PDPS k akci „**Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně**“ Vás žádáme o souhlas s vypořádáním připomínek.

Připomínkový protokol je přiložen v příloze a upravená projektová dokumentace (čistopis PDPS) je ke stažení na odkaze níže:
<https://1drv.ms/u/s!ArDunNWst9ckqvF66PkL71fc6kTXOg?e=F6MzM0>

Prosíme Vás o písemný souhlas s vypořádáním připomínek.

Pokud by byly z Vaší strany nejasnosti nebo nesouhlas s vypořádáním, zveme Vás na závěrečné projednání připomínek, které se uskuteční dne **12.5. od 9:00 do 12:00 v naší kanceláři** (Baarova 231/36, Praha 4, 140 00).

Předem děkuji a přeji příjemný den.

S pozdravem,

V. Hejl

Ing. Vojtěch Hejl

00420 / 775 918 437

heil@apris.cz



Baarova 36, Praha 4, 140 00

00420 / 261 260 358

apris@apris.cz

www.apris.cz

Společnost APRIS 3MP s.r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením EU 2016/679, obecně známým jako GDPR. Informace o zpracování a účelu zpracování osobních údajů naleznete [zde](#).