

Datum

7. 6. 2022

Váš dopis zn.

APRIS 3MP s.r.o.

Ing. Pavlína Svatošová

K Roztokům 190

165 00 Praha 6 - Suchbát

Číslo jednací

1688/22-O32-34

Vyřizuje

Josef Urbanský

Odbor správy a rozvoje majetku | oddělení stavebních činností a rozvoje

T 725 851 837

urbanskyj@gr.cd.cz

**Souhrnné stanovisko GR ČD, a.s. k dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení
„REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ“**

Zpracování projektu stavby je zahrnuto v Plánu investiční výstavby železniční dopravní infrastruktury na rok 2022. Investorem stavby je Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ.

Odpovědný projektant: APRIS 3MP s.r.o.

Projektová dokumentace stavby byla projednána:

- regionální správou majetku Praha – **s podmínkami**
- odborem obchodu osobní dopravy O16 – bez připomínek
- odborem provozu osobní dopravy O18 – s podmínkami
- Oblastním ředitelstvím osobní dopravy Západ – s podmínkami

Odbor správy a rozvoje majetku nemá výhrad k předložené projektové dokumentaci, a to za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek O18, OŘOD Západ a podmínek uvedených v příloženém stanovisku RSM Praha.

Podmínky odboru provozu osobní dopravy O18:

- ČD, a.s. využívají místnost OP56. V této místnosti je zdroj studené a teplé vody pro úklid a zbrojení Pendolina.
- Požadujeme zajištění dodávek studené a teplé vody po celou dobu rekonstrukce pro zajištění výše uvedených činností.

Kontaktní osoba za O18: Ing. Milan Linhart, tel. 724 851 000, email linhartm@gr.cd.cz

Podmínky Oblastního ředitelství osobní dopravy Západ:

- Je bezpodmínečně nutné zajistit odpovídající náhradní prostory pro provoz osobní pokladny včetně zázemí. Velikosti požadovaných kontejnerů - velikost nejméně 4885 x 2435 x 2591.
 - Využití:
 1. kontejner s výdejním oknem a venkovní stříškou - prostor osobní pokladny, zamřížované okno a dveře, datová síť
 2. kontejner s WC a umyvadlem, tekoucí voda (může být užitková) jako zázemí pro zaměstnance ČD, a.s
 3. kontejner pro vytvoření zázemí pro cestující (čekárna) - na zřízení tohoto kontejneru by mělo pamatovat i SŽKontejnery vyžadujeme vytápěné (přímotop).
- V případě výměny pokladního okna žádáme o předložení typu pokladního okna, případně dalších plánovaných zásahů do osobní pokladny.
- Připomínáme náš obecný požadavek – nezřizovat/neumísťovat v prostorech osobní pokladny zařízení SŽ, s.o..

Kontaktní os. za OŘOD Západ: Ing. Petr Hinterholzinger, tel. 724251993, email hinterholzinger@zap.cd.cz

Toto stanovisko je platné po dobu dvou let. Všechny změny v dokumentaci musí být znovu projednány.

S pozdravem,

Ing. Pavel Vrchota

ředitel odboru správy a rozvoje majetku

Příloha

Stanovisko RSM Praha, č.j. 1370/2022-RSM PHA, ze dne 6.6.2022