## LEGENDA:

- OTOPNÉ TĚLESO S TERMOSTATICKOU HLAVICÍ
- TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ OMEZOVACÍ KOHOUT SE SERVOPOHONEM
- KULOVÝ KOHOUT
- VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT SE ZÁTKOU
- PŘÍVOD
- VRATKA
- OBĚHOVÉ ČERPADLO
- KALORIMETR, VODOMĚR
- TROJCESTNÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL
- TEPLOMĚR DO JÍMKY VČETNĚ JÍMKY

ZPŮSOB KLADENÍ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ



## POKYNY PRO MONTÁŽ

HLAVNÍ ROZVOD ÚT OD ZDROJE TEPLA PO ROZDĚLOVAČE BUDE PROVEDEN Z MĚDĚNÝCH TRUBEK POLOTVRDÝCH NEBO OCELOVÝCH
POTRUBÍ BUDE SPOJOVÁNO LISOVÁNÍM
ROZVODY ÚT BUDOU TEPELNĚ IZOLOVÁNY MINERÁLNÍ VLNOU S AI POLEPEM
ROZVOY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ BUDOU PROVEDENY Z TRUBEK ALPEX 16x2
SMYČKY PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ BUDOU KLADENY DO SYSTÉMOVÉ DESKY TL. 30 mm S HYDROIZOLAČNÍ FÓLIÍ
ROZVODY ÚT K OTOPNÝM TĚLESŮM BUDOU PROVEDENY Z TRUBEK ALPEX 16x2 S IZOLACÍ Z EXTRUDOVANÉHO PLYETYLÉNU
VYREGULOVÁNÍ SOUSTAVY BUDE PROVEDENO NA HLAVNÍM OBĚHOVÉM ČERPADLE A NA ROZDĚLOVAČÍCH
OTOPNÁ TĚLESA BUDOU NAPOJENA PŘES SVĚRNÉ ROHOVÉ ŠROUBENÍ ZE ZDI, VYLUČUJE SE PŘIPOJENÍ Z PODLAHY
JEDNOTLIVÉ VÝVODY V ROZDĚLOVAČÍCH BUDOU OZNAČENY ČITELNÝM ŠTÍTKEM S ČÍSLEM MÍSTNOSTI
VYTÁPĚNÉ BETONOVÉ DESKY PODLAHOVÉHO TOPENÍ BUDOU PO CELÉM OBVODU DILATOVÁNY DILATAČNÍ PÁSKOU NEBO HMOTOU K TOMU URČENOU
POKUD BUDE TRUBKA PŘI KLADENÍ PŘÍLIŠ STUDENÁ A TUHÁ, JE NUTNÉ TRUBKU OHŘÁT V TEPLÉ VODNÍ LÁZNI, NEOHŘÍVAT VZDUCHEM A PLAMENEM !!!
NAD TRUBKOU MUSÍ ZŮSTAT MIN. VRSTVA 30 mm BETONU
DO BETONU PŘIDAT PLASTIFIKÁTOR
KAŽDÝ PŘECHOD TRUBEK PŘES DILATAČNÍ SPÁRY BUDE KRYT OCHRANNOU TRUBKOU, POTRUBÍ BUDE VŽDY MÍRNĚ VYBOČENO TAK, ABY MOHLY BÝT KOMPENZOVÁNY DILATAČNÍ POSUNY
PŘI UVÁDĚNÍ DO PROVOZU BUDE MOŽNÉ ZVYŠOVAT TEPLOTU OTOPNÉ VODY VŽDY O MAX. 3°C ZA 24 HOD
ROZVODY V PODLAZE VEDENÉ MEZI ZÁRUBNĚMI A V MÍSTECH S NEBEZPEČÍM BUDOUCÍHO VRTÁNÍ OPATŘIT OCHRANNÝM ÚHELNÍKEM L 30x30
TLAKOVOU ZKOUŠKU PROVÉST PŘED ZAKRYTÍM ROZVODŮ PŘI USTÁLENÉ KONSTATNÍ TEPLOTĚ PO DOBU 48 hodin NA TRVALÉM PŘETLAKU 0.25 MPa
POTRUBNÍ SYSTÉM PO VĚTVÍCH PROFOUKAT STLAČENÝM VZDUCHEM A NAPUSTIT KONDENZÁTEM, UPRAVIT pH NA 7,8 AŽ 8,2
VEŠKERÉ POVOLENÉ ZMĚNY A ODCHYLKY BUDOU PRŮBĚŽNĚ ZAKRESLOVÁNY DO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
PŘI PROVÁDĚNÍ BUDOU RESPEKTOVÁNY AKTUÁLNÍ ZÁVAZNÉ BEZPEČNOSTNÍ A MONTÁŽNÍ PŘEDPISY A ZÁVAZNÁ LEGISLATIVA

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní infrastruktury

Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

| Revize: | Datum: | Popis: | Kontroloval: |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |

| | |
|---|---|
| Stavebník/Investor: | **Správa železnic, státní organizace** |
| Adresa: | Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 |
| Zástupce investora: | Stavební správa západ |
| Adresa: | Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9 |
| Zhotovitel díla: | **APRIS 3MP s.r.o.** |
| Adresa: Kontakt: | Baarova 231/36, 140 00 Praha 4<br>T: +420 261 260 358<br>E: apris@apris.cz |
| Zhotovitel objektu: | **Ing. Pavel Holub - PTP** |
| Adresa: Kontakt: | Jana Palacha 522, 342 01 Sušice<br>T: +420 603 845 345<br>E: ptp@post.cz |
| Hlavní projektant (HIP): | Ing. Vojtěch Hejl — Specialista: - |

SPRÁVA ŽELEZNIC

APRIS 3MP

| | | |
|---|---|---|
| Název stavby/akce: | **REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. FRANTIŠKOVY LÁZNĚ** | Označení investora: S631700099<br>Označení zhotovitele: 2020052 |
| Název části: | Pozemní objekty výpravních budov a budov zastávek | Označení části: D.2.2.1 |
| Název objektu/dílčí části: | **Výpravní budova v žst. Františkovy Lázně** | Označení objektu/komplexu: **SO 00-71-01.05** |
| Název přílohy:<br>Název dílčí části přílohy: | Vytápění, vzduchotechnika a chlazení<br>SCHÉMA VYTÁPĚNÍ | Číslo přílohy: **2. 106** |
| Odpovědný projektant: Ing. Pavel Holub | Zpracovatel přílohy: Ing. Pavel Holub — Měřítko: - — Formáty: 12x A4 | Stupeň dokumentace: **PDPS** |
| Kraj: Karlovarský | Katastrální území: Františkovy Lázně — TUDU: 0211J1 | Smluvní datum zpracování: **13.6.2022** |

Označení investora: S 6 3 1 7 0 0 0 9 9 — Stupeň dokumentace: D U S P — Část: D 2 2 0 1 — Objekt: S 0 0 0 7 1 0 1 — Podobjekt: 0 5 — Příloha: 2 1 0 6 — Revize: P 0 1