

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 14494/2023-SŽ-SSZ-OVZ  
Listů/příloh 3/0

Vyřizuje Vladimíra Hlídková  
Telefon  
Mobil +420 724 321 788  
E-mail hlikova@spravazeleznic.cz

Datum 7. července 2023

Uveřejněno na profilu zadavatele

## „ETCS státní hranice Německo - Dolní Žleb - Kralupy n. Vlt“.

### Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 10

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvoláním na znění článku č. 22.2 Vysvětlení, změna nebo doplnění Dílu 1 – Zadávací dokumentace na zhotovení projektové dokumentace a realizace výše stavby zadavatel odpovídá na obdržené dotazy následovně:

#### **Dotaz č. 108:**

V zadávací dokumentaci je vedena zemní kabelová trasa kabelu 22kV v úsecích km 438,02 - km 475,11 a v km 540,12 - km 10,250. Z místního šetření uchazeče je v těchto úsecích nemožné provést zemní trasu z důvodu kolize (PHS, kamenné zdi, skalní útvary). Je možné řešit tuto situaci zavěšením na rekonstruované podpěry TV, včetně výměny vodičů TV jako v ostatních úsecích, kde je požadován kabel 22 kV?

Konkrétně se jedná se o tyto úseky a návrh řešení:

- Kralupy nad Vltavou – Nelahozeves km 438,02 - km 441,741, kabel zavěsit na TP.
- V úseku Nelahozevských tunelů vést kabel horním obcházecím vedením po stožárech v délce cca 0,5km.
- Děčín hl.n.- St. Hranice ČR v km 540,12 - km 10,250, kabel zavěsit na TP.

#### **Odpověď č. 108:**

*Dle zjednodušené dokumentace ve stadiu 2 a požadavků objednatele na popis výkonu a funkce Díla zadavatel předpokládá koordinaci ze zde uvedenými připravovanými stavbami. Zadavatel současně očekává, že upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení bude zohledňovat i aktuální stav přípravy staveb vyžadujících koordinaci. Platí, že je možné navrhnout jiné funkční řešení, které bude v rámci vypracování projektové dokumentace stavby projednáno a schváleno příslušnými složkami zadavatele.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může*

v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.

**Dotaz č. 109:**

Dle Požadavků objednatele na popis výkonu a funkce Díla pro Rozvod MGR, kabelizace vn 22kV, Kralupy (včetně) – Vraňany (včetně) (SO 190-86-01) – je zadavatelem stanoveno že „Průchod Nelahozeveskými tunely je v kabelovém žlabu ve spodku železničního tělesa“. Na základě místní znalosti je zřejmé, že tímto způsobem nelze uložit kabel 22kV do šterkového lože z prostorových důvodů a důvodu dodržení normových parametrů vyplývajících z ČSN 73 6005, Prostorové uspořádání vedení technického vybavení pro uložení kabelů VN, taktéž nelze uvažovat s variantou montáže kabelu na stěnu tunelu pro dodržení průjezdných profilů. Jak bude řešen tento nesoulad? Bude přepracována zadávací dokumentace na obcházení vedení?

**Odpověď č. 109:**

*Dle zjednodušené dokumentace ve stadiu 2 a požadavků objednatele na popis výkonu a funkce Díla zadavatel předpokládá koordinaci ze zde uvedenými připravovanými stavbami. Zadavatel současně očekává, že upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení bude zohledňovat i aktuální stav přípravy staveb vyžadujících koordinaci. Platí, že je možné navrhnout jiné funkční řešení, které bude v rámci vypracování projektové dokumentace stavby projednáno a schváleno příslušnými složkami zadavatele.*

*Nejedná se o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Dotaz č. 110:**

Rozvod MGR, kabelizace vn 22kV – v rámci daných úseků kde je definováno uložení vedení 22kV v zemi jsou i umělé objekty mostů. Disponují všechny mosty v daných úsecích dostatečnou prostorovou rezervou a to jak v případě uložení v tělese spodku nebo na římsách mostu při dodržení normových parametrů (ČSN 73 6005, Prostorové uspořádání vedení technického vybavení) pro uložení kabelů VM?

**Odpověď č. 110:**

*Návrh vedení kabelových tras přes mosty je uveden v části Speciální požadavky objednatele v části, D.2.1 Inženýrské objekty 1.1.2 D.2.1.4 Mosty, propustky a zdi. V rámci zpracování projektové dokumentace stavby bude navrženo funkční technické řešení přechodů výše jmenovaných umělých staveb včetně podrobného prověření prostorových parametrů. Návrh technického řešení uložení kabelu 22kV na mostech bude v rámci přípravy projektové dokumentace projednán a schválen příslušnými složkami zadavatele.*

*Nejedná se však o podmínky, které by měly dopad pro podávání žádostí o účast a prokazování kvalifikace. V dalším průběhu zadávacího řízení může být v případě přetrvávajících nejasností upřesněno. Zadavatel současně očekává upřesnění týkající se technických nebo jiných podmínek plnění předmětu veřejné zakázky v rámci jednání s účastníky v průběhu zadávacího řízení. Zadavatel zároveň respektuje skutečnost, že dle § 36 odst. 3 ZVZZ musí zadávací podmínky stanovit a poskytnout dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení.*

*Zadavatel pro vyloučení případných obav upozorňuje potenciální účastníky, že si nevyhradil oprávnění zadat veřejnou zakázku bez jednání dle § 61 odst. 8 ZZVZ. Účastníci, kteří splní kvalifikaci a podají předběžnou nabídku, dostanou možnost jednat se zadavatelem, který může*

*v souladu s § 61 odst. 10 ZZVZ zadávací podmínky měnit v průběhu jednání při dodržení zákonných podmínek.*

**Ing. Karel Švejda, MBA**

ředitel odboru investičního

na základě pověření č. 3350 z 29.05.2023

Správa železnic, státní organizace