



LEGENDA STÁV. ZAŘÍZENÍ

- Zářivkové svítidlo
- Detektor kouře-automatický hlásič
- Temperování - Ecoflex 0,5 kW
- Jednonás. zásuvka 230V/16A
- Dvojnás. zásuvka 230V/16A
- Datová zásuvka RJ45
- Zásuvky ve společném rámečku
- Jednopol. spínač
- Soumrakový spínač

LEGENDA NOVÉHO ZAŘÍZENÍ

- Nový skříňový rozváděč v.2000 x š.800 x h.500 mm
- Vodič CYA 35 mm² ZŽ
- UTP CAT 5e

Jiná ověření:		Paré:	
Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
		PO PŘIPOMÍNKÁCH 5/2023	
Stavebník/Investor:		Správa železnic, státní organizace	
Adresa:		Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:		Oblastní ředitelství Ostrava	
Adresa:		Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava	
Zhotovitel díla:			
Adresa:			
Kontakt:			
Zpracovatel projektové dokumentace:		ENPRO Energo s.r.o.	
Adresa:		Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí	
Kontakt:		Telefon: +420 571 108 836 E-mail: [info@enpro.cz]	
Hlavní projektant (HIP):		Ing. Jan Kostelenec	
Specialista:		-	
Název stavby/akce:	Oprava EOv v žst. Dětrichov nad Bystřicí		Označení investora: S-----
Název části:	Rozvody vysokého napětí, nízkého napětí, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů		Zakázka: 33-0003-1
Název objektu/díle části:	Dětrichov nad Bystřicí, EOv		Označení části: D.2.3.6
Název přílohy:	DISPOZICE ROZVODNY NN DETŘICHOV NAD BYSTŘICÍ		Označení objektu/komplexu: SO 01
Název díle části přílohy:			Číslo přílohy (typ/pořadí): 08
Odpovědný projektant: Ing. Lumír Knápek	Zpracovatel přílohy: Vladimír Kamarád	Měřítko: - Formáty: 2 x A4	Stupeň dokumentace: PDPS
Kraj: Moravskoslezský kraj	Katastrální území: Dětrichov nad Bystřicí [626066]	TUDU: 2191 H1	Smluvní datum zpracování: 31.05.2023
Kódové označení přílohy:			