

Paré:


Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Podpis:

Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
P01	3.10.2021	Dokumentace PDPS k připomínkám	ING. KAREL KOŠAŘ

Stavebník / investor:	Správa železnic, státní organizace	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1	
Zástupce investora:	Stavební správa západ	
Adresa:	Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9	

Zhotovitel díla:	SUDOP PRAHA a.s.	
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3	
Kontakt:	T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz	
Zhotovitel části / objektu:	SUDOP PRAHA a.s.	
Adresa:	Olšanská 1a, 130 00 Praha 3	
Kontakt:	T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Tomáš Martinek	Specialista: Ing. Miroslav Nezkusil

Název stavby / akce:	VÝSTAVBA LÁVKY V ŽST. PRAHA - SMÍCHOV	Označení (S-kód): S631700316
		Zakázka: 20-303.209
Název části:	Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	Označení části: D.2.3.6
Název objektu:	Lávka v ŽST Praha - Smíchov, napájení eskalátorů a výtahů na nástupiště	Číslo objektu / komplexu: SO 30-76-12
Název přílohy:	Seznam kabelů	Číslo přílohy: 1 . 002
Název dílčí části přílohy:	-	
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy:	Měřítka: -
Aleš Budský	Aleš Budský	Formáty: 2xA4
Kraj:	Katastrální území:	TUDU:
HL. město Praha	Smíchov	viz textová část
		Stupeň dokumentace: PDPS
		Smluvní datum zpracování: 12/2021
S-kód:	Stupeň dokumentace:	Část:
S 6 3 1 7 0 0 3 1 6	P D P S	D 2 3 6 X
	Objekt:	Podobjekt:
	S O 3 0 7 6 1 2	X X
	Příloha:	Revize:
	1 0 0 2	0 0 0

SEZNAM KABELŮ

Lávka Smíchov - eskalátory a výtahy na nástupiště

číslo kabelu	typ kabelu	průřez kabelu (mm2)	délka kabelu (m)	kabel spojuje				poznámka
				z		do		
				zařízení	objekt	objekt	zařízení	
WL51.1	CYKY-O	4x16	154	RH3 - pole č.11	Trafostanice T1- rozvodna nn	šachta eskalátoru na 2. nástupišti	Eskalátor 2.N. -technolog. rzv.	kabel do šachty bez zapojení s rezervou 30m, dimenzi kabelu nutno prověřit před realizací u dodavatele eskalátoru!
WL51.2	CYKY-O	4x16	154	RH3 - pole č.11	Trafostanice T1- rozvodna nn	šachta eskalátoru na 2. nástupišti	Eskalátor 2.N. -vytápění	dtto
WL51.3	CYKY-O	4x6	154	RH3 - pole č.11	Trafostanice T1- rozvodna nn	šachta eskalátoru na 2. nástupišti	Eskalátor 2.N. -servis. instalace	dtto
WL52.1	CYKY-O	4x16	169	RH3 - pole č.11	Trafostanice T1- rozvodna nn	šachta eskalátoru na 3. nástupišti	Eskalátor 3.N. -technolog. rzv.	dtto
WL52.2	CYKY-O	4x16	169	RH3 - pole č.11	Trafostanice T1- rozvodna nn	šachta eskalátoru na 3. nástupišti	Eskalátor 3.N. -vytápění	dtto
WL52.3	CYKY-O	4x6	169	RH3 - pole č.11	Trafostanice T1- rozvodna nn	šachta eskalátoru na 3. nástupišti	Eskalátor 3.N. -servis.instalace	dtto
WL53.1	CYKY-O	4x16	187	RH3 - pole č.11	Trafostanice T1- rozvodna nn	šachta eskalátoru na 3. nástupišti	Eskalátor 4.N. -technolog. rzv.	dtto
WL53.2	CYKY-O	4x16	187	RH3 - pole č.11	Trafostanice T1- rozvodna nn	šachta eskalátoru na 3. nástupišti	Eskalátor 4.N. -vytápění	dtto
WL53.3	CYKY-O	4x6	187	RH3 - pole č.11	Trafostanice T1- rozvodna nn	šachta eskalátoru na 3. nástupišti	Eskalátor 4.N. -servis. instalace	dtto
WL54.1	CYKY-O	4x10	100	RH3 - pole č.12	Trafostanice T1- rozvodna nn	šachta výtahu na 2. nástupišti	Výtah 2.N. - technolog. rzv.	kabel do šachty bez zapojení s rezervou 15m, dimenzi kabelu nutno prověřit před realizací u dodavatele výtahu!
WL54.2	CYKY-O	4x6	100	RH3 - pole č.12	Trafostanice T1- rozvodna nn	šachta výtahu na 2. nástupišti	Výtah 2.N. - vytápění	dtto
WL54.3	CYKY-O	4x4	100	RH3 - pole č.12	Trafostanice T1- rozvodna nn	šachta výtahu na 2. nástupišti	Výtah 2.N. - servis.instalace	dtto
WL55.1	CYKY-O	4x10	121	RH3 - pole č.12	Trafostanice T1- rozvodna nn	šachta výtahu na 3. nástupišti	Výtah 3.N. - technolog. rzv.	dtto
WL55.2	CYKY-O	4x6	121	RH3 - pole č.12	Trafostanice T1- rozvodna nn	šachta výtahu na 3. nástupišti	Výtah 3.N. - vytápění	dtto
WL55.3	CYKY-O	4x4	121	RH3 - pole č.12	Trafostanice T1- rozvodna nn	šachta výtahu na 3. nástupišti	Výtah 3.N. - servis.instalace	dtto
WL56.1	CYKY-O	4x10	142	RH3 - pole č.12	Trafostanice T1- rozvodna nn	šachta výtahu na 4. nástupišti	Výtah 4.N. - technolog. rzv.	dtto
WL56.2	CYKY-O	4x6	142	RH3 - pole č.12	Trafostanice T1- rozvodna nn	šachta výtahu na 4. nástupišti	Výtah 4.N. - vytápění	dtto
WL56.3	CYKY-O	4x4	142	RH3 - pole č.12	Trafostanice T1- rozvodna nn	šachta výtahu na 4. nástupišti	Výtah 4.N. - servis.instalace	dtto