

Váš dopis zn.

Ze dne

Naše zn. 15510/2023-SŽ-SSZ-OVZ

**Zveřejněno na profilu zadavatele**

Vyřizuje Veronika Fučíková

Mobil +420 702 238 237

E-mail fucikova@spravazeleznic.cz

## **„Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Františkovy Lázně“ 1. etapa**

### **Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace - Dodatek č. 2**

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a s odvolání na znění článku 7 Dílu 1 - Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 - Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

#### **Dotaz č. 5:**

V poskytnuté zadávací dokumentaci – ve výkazu výměr v objektu SO 90-90 se nachází položka Likvidace odpadů z plastických hmot pod kódem 17 04 03 vč. dopravy, ale pod tímto kódem jsou kovy – olovo. Dále se ve stejném objektu nachází položka Likvidace odpadů ze skla zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 01 03 vč. dopravy, pod tímto kódem se však nachází keramické výrobky.

**Žádáme zadavatele o kontrolu a upřesnění správné specifikace položek.**

#### **Odpověď na dotaz č. 5:**

*V objektu SO 90-90 Odpadové hospodářství byl u položky č. 5 Likvidace odpadů z plastických hmot u položky č. 11 Likvidace odpadů ze skla byl opraven kód odpadu.*

*Zároveň v objektu POV – Provizorní řešení byl u položky č. 8 Likvidace odpadů z plastických hmot opraven kód odpadu. V objektu SO 00-71-01.04 D.2.2.1 – Zdravotně technické instalace byl u položky č. 35 Likvidace odpadů z plastických hmot opraven kód odpadu.*

*V objektu SO 00-71-01.00 – D.2.2.1 – Bourací práce a demolice byl u položky č. 63 Likvidace odpadů ze skla byl opraven kód odpadu.*

*Přílohy:*

- 1) *XDC\_Frantiskovy\_Lázně\_Zm02\_230724.xml*
- 2) *XLS\_Frantiskovy\_Lázně\_Zm02\_230724.xlsx*

V Praze

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**

ředitel Stavební správy západ  
na základě pověření č. 2446 ze dne 10.5.2018  
Správa železnic, státní organizace  
(elektronicky podepsáno)