




EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	








MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
IDS: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz



PRODEX spol. s r.o.
PERUCKÁ 2481/5, 120 00 Praha 2

tel.: +420 277 007 726
e-mail: info@prodex-cz.eu
http://www.prodex-cz.eu

OBJEDNATEL	 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v zastoupení: SZDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc	
ZHOTOVITEL	Společnost pro „Rekonstrukci žst. Jaroměř“ MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. (VEDOUCÍ SDRUŽENÍ), PRODEX spol. s r.o., organizační složka	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JIŘÍ PARMA 	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	EXTERNÍ SUBDODAVATEL
ING. MARTIN BLECHA 	ING. VOJTĚCH BEDNÁŘ  ING. JIŘÍ ČERMÁK 	Intesys BRNO s. r. o.
KRAJ: KRÁLOVEHRADECKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: JAROMĚŘ	OBEC: JAROMĚŘ
"Rekonstrukce žst. Jaroměř" PS 11-05-02 Žst. Jaroměř, dálková diagnostika technologických systémů ŽDC		ZAK. ČÍSLO MCO 16 - 077 - 231- PS
		ÚČEL PROJEKT
		DATUM SRPEN 2017
		FORMÁT
		MĚŘÍTKO
Seznam kabelů		ČÁST D.2.9 POŘ.Č. 4

Značení	Zastávka/Stanice	Odkud		Kam		Délka [m]	Typ
		Skříň	Zařízení	Skříň	Zařízení		
WS701	žst. Jaroměř (TS)	RDD	PLC	RH1 (pole 3)	Pomocné kontakty jističů	8	JYTY 7x1
WS702	žst. Jaroměř (TS)	RDD	PLC	RH1 (pole 4)	Pomocné kontakty jističů	10	JYTY 7x1
WS703	žst. Jaroměř (TS)	RDD	PLC	RH1 (pole 5)	Pomocné kontakty jističů	10	JYTY 7x1
WS704	žst. Jaroměř (TS)	RDD	PLC	RH1 (pole 6)	Pomocné kontakty jističů	12	JYTY 7x1
WS705	žst. Jaroměř (TS)	RDD	PLC	RH1 (pole 7)	Pomocné kontakty jističů	15	JYTY 4x1
WS706	žst. Jaroměř (TS)	RDD	PLC	RH1 (pole 8)	Pomocné kontakty jističů	15	JYTY 7x1
WS707	žst. Jaroměř (TS)	RDD	PLC	RVO1 (pole 9)	Pomocné kontakty jističů	15	JYTY 4x1
WS708	žst. Jaroměř (TS)	RDD	PLC	RVO1 (pole 10)	Pomocné kontakty jističů	15	JYTY 7x1
WS709	žst. Jaroměř (TS)	RDD	PLC	RVO1 (pole 11)	Pomocné kontakty jističů	10	JYTY 4x1
WS710	žst. Jaroměř (TS)	RDD	PLC	REOV1 (pole 12)	Pomocné kontakty jističů	10	JYTY 4x1
WS711	žst. Jaroměř (TS)	RDD	PLC	REOV1 (pole 13)	Pomocné kontakty jističů	10	JYTY 7x1
WS712	žst. Jaroměř (TS)	RDD	PLC	RZS1 (pole 2)	Pomocné kontakty jističů	8	JYTY 4x1
WS713	žst. Jaroměř (TS)	RDD	PLC	RZS1 (pole 3)	Pomocné kontakty jističů	8	JYTY 14x1
WS714	žst. Jaroměř (TS)	RDD	PLC	RAMEZ	PLC	14	JYTY 7x1
WS715	žst. Jaroměř (TS)	RDD	PLC	RK1-C	Pomocné kontakty jističů	8	JYTY 4x1
WS716	žst. Jaroměř (TS)	RDD	PLC	RK2-L	Pomocné kontakty jističů	8	JYTY 4x1
WS717	žst. Jaroměř (TS)	RDD	Převodník M-Bus/Eth	RH1.2	Elektroměry	10	SYKFY 3x2x0,5
WS718	žst. Jaroměř (TS)	RDD	Převodník M-Bus/Eth	RH1.6	Elektroměry	12	SYKFY 3x2x0,5
WS719	žst. Jaroměř (TS)	RDD	Převodník M-Bus/Eth	RZS1.1	Elektroměry	8	SYKFY 3x2x0,5
WS720	žst. Jaroměř (TS)	RDD	Switch sděl. zař.	RH1.2	AS	10	FTP cat5e
WS721	žst. Jaroměř (TS)	RDD	Switch sděl. zař.	RZS1.1	AS	8	FTP cat5e
WS722	žst. Jaroměř (TS)	RDD	Zemnicí lišta	-	TS	25	CU vodič
WS701	žst. Jaroměř (VB)	Rack INK	PLC	RSDEL-N	Pomocné kontakty jističů	18	JYTY 4x1
WS702	žst. Jaroměř (VB)	Rack INK	PLC	RSDEL-Z	Pomocné kontakty jističů	18	JYTY 7x1
WS703	žst. Jaroměř (VB)	Rack INK	PLC	-	Klimatizační jednotka (Sděl m.)	20	JYTY 4x1
WS704	žst. Jaroměř (VB)	Rack INK	PLC	-	Klimatizační jednotka (SÚ)	22	JYTY 4x1
WS705	žst. Jaroměř (VB)	Rack INK	PLC	-	Klimatizační jednotka (SÚ)	26	JYTY 4x1
WS706	žst. Jaroměř (VB)	Rack INK	PLC	-	Klimatizační jednotka (SÚ)	30	JYTY 4x1
WS707	žst. Jaroměř (VB)	Rack INK	PLC	-	Klimatizační jednotka (BAT)	26	JYTY 4x1
WS708	žst. Jaroměř (VB)	Rack INK	PLC	Rack KAMS	FA	6	JYTY 14x1
WS709	žst. Jaroměř (VB)	Rack INK	PLC	Rack KAMS	FA	6	JYTY 14x1
WS710	žst. Jaroměř (VB)	Rack INK	PLC	Rack MK	Svorky	8	JYTY 14x1
WS711	žst. Jaroměř (VB)	R-DK	Pomocné kontakty jističů	Rack sděl. zař.	Svorky	20	JYTY 7x1
WS712	žst. Jaroměř (VB)	-	Klimatizační jednotka (DK)	Rack sděl. zař.	Svorky	15	JYTY 4x1
WS713	žst. Jaroměř (VB)	-	Klimatizační jednotka (stará sděl.m.)	Rack sděl. zař.	Svorky	10	JYTY 4x1