



LEGENDA:

Systém ASHS

- Opticko-kouřový hlásič
 - Tlačítko zrušení ASHS
 - Tlačítko blokování ASHS
 - Opticko-akustická signalizace (červená)
 - Opticko-akustická signalizace (žlutá)
 - Trysko 360° ASHS
 - Trysko 180° ASHS
 - Ústředna ASHS
 - Tlaková lahev s hasivem FM200
 - Kabelová trasa ve žlabu PVC (NHXH E30 2x1,5mm2)
 - Trasa potrubí
- ČERVENĚ - Zařízení osazené v rámci tohoto PS
MODŘE - Zařízení osazené v rámci souvisejících PS

Uloženo:

- Ve žlabu PVC 60x40mm na stěně
- Ve žlabu ocelovém, 50x25mm v podlaže-elektrokanále
- V trubce PVC prům. 23mm pod omítkou
- V trubce PVC prům. 29mm pod omítkou
- Ve žlabu PVC 20x20mm na stropě
- Ve žlabu drátěném 100x50mm pod stropem

LEGENDA:

- REZ. OK
- Rezervy na optických kabelech
- KABEL. STOJAN
- Kabelový stojan třídičný, pro ukončení metalických dálkových kabelů DK včetně závěrů
- KS
- 19" kabelová skříň, výška 42HU, půdorys rozměry 800x600mm

Zařízení SŽDC

- MK místní kabelizace
- TK traťový kabel
- R rozhlas
- ZAP zapojovač
- JČ jednotný čas
- IS informační systém
- KS kamerový systém
- MOK místní optické sítě

- ASHS autonomní samohasící systém
- EZS elektrická zabezpečovací signalizace

Zařízení TÚDC

- DOK dálkové optické sítě
- PŘ přenosové zařízení
- ATÚ spojovací systém
- SK strukturovaná kabeláž
- MRS místní radiový systém
- TRS traťový radiový systém



| | | | |
|-----------|-------|-------|-----------------|
| | | | ČÍSLO SOUPRAVY: |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| REVIZE Č. | DATUM | ZMĚNA | |

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 570 444
IDS: kje9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

PRODEX spol. s r.o.
PERUCKÁ 2481/5, 120 00 Praha 2
tel.: +420 277 007 726
e-mail: info@prodex-cz.eu
http://www.prodex-cz.eu

| | | | |
|--------------------------------|--|---|--------------------|
| OBJEDNATEL | Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v zastoupení: SŽDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc | | |
| ZHOTOVITEL | Společnost pro „Rekonstrukci žst. Jaroměř“ MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. (VEDOUcí SDRUŽENÍ), PRODEX spol. s r.o., organizační složka | | |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU | ING. JIŘÍ PARMA | G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL | |
| ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS | ING. MILAN OHÁREK | KONTROLOVAL ING. JAN HUBENÝ | |
| KRAJ: KRÁLOVÉHRADSKÝ | POVĚŘENÝ OÚ: JAROMĚŘ | OBEČ: JAROMĚŘ | |
| "Rekonstrukce žst. Jaroměř" | | ZAK. ČÍSLO MCO | 16 - 077 - 231- PS |
| | | ÚČEL | PROJEKT |
| | | DATUM | SRPEN 2017 |
| | | FORMÁT | 4A4 |
| | | MĚŘÍTKO | 1 : 50 |
| PS 11-14-05 Žst. Jaroměř, ASHS | | ČÁST | POŘ.Č. |
| Umístění zařízení ve VB | | D.2.4 | 3 |