


19" rozvaděčová skříň 16HU,
650x600x800mm - vnější rozměr


Čelní pohled




- 1HU SVÍTIDLO STANDART
- 1HU PATCH PANEL 12 PORTŮ S BOXEM - OPTIKA
- 1HU VYVAZOVACÍ PANEL
- 1HU PATCH PANEL 12 PORTŮ S BOXEM - OPTIKA
- 2HU POLICE VENTILAČNÍ JEDNOTKA BOČNÍ MONTÁŽ
- 3HU DIN LIŠTA MONITOROVACÍ JEDNOTKA IO EXPANDER ČIDLO TEPLoty
- 3HU BOX JISTIČŮ
- 2HU REZERVA
- 1HU UKOTVENÍ KABELŮ
- 1HU REZERVA

UPOZORNĚNÍ: ROZVADĚČOVÁ SKŘÍŇ BUDE INSTALOVÁNA NA
BETONOVÝ ZÁKLAD

BETONOVÝ ZÁKLAD




Betonový podstavec



Príslušenství:

- Profilové lišty 19" 2ks
- Montážní sada 19" 2ks
- Nosné lišty 4ks
- Úplná uzemňovací sada 1ks
- 2 lišty pro uchycení kabelů 1ks
- Svitidlo LED, 24V, 50Hz 1ks
- Dveřní polohový spínač s připojovacím kabelem l=1000mm 1ks
- Magnetický kontakt - signalizace otevření dveří
- Odporové topné těleso 125W, 24V AC
- ENERGY BOX - vytahovací 1ks
- Vyvažovací panel 1HU pro patch kabely 2ks
- Rozdružovač optických kabelů s teleskopickým vytahováním, uzamykatelný 1HU 1ks
- Patch panel pro rozdružovač opt. kabelů pro 12 vláken SM 1ks
- Upevňovací šrouby M6 - křížové - balíček = 100ks 1ks
- Klecové matice M6 se zajištěním kontaktu - balíček = 50ks 2ks
- Dveřní zámek s vložkou FAB

Řez skříní přejezdu SP kamerového systému



MAGNETICKÝ KONTAKT

Přední dveře - provedení antivandal,
celá skříň s ochranou proti nárazu
- antivandal,

Dveře v pravém provedení včetně zámku s vložkou FAB
Prachotěsné těsnění po obvodu dveří



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a Investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

MCO	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc	tel.: +420 585 570 444 IDS: kjee9md e-mail: moravia@moravia.cz http://www.moravia.cz
------------	----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

PRODEX ORGANIZAČNÍ SLOŽKA Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2	PRODEX spol. s r.o. PERUCKÁ 2481/5, 120 00 Praha 2	tel.: +420 277 007 726 e-mail: info@prodex-cz.eu http://www.prodex-cz.eu
-----------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

OBJEDNATEL	SŽDC Správa železniční dopravní cesty	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v zastoupení: SŽDC, s.o., Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
ZHOTOVITEL	Společnost pro „Rekonstrukci žst. Jaroměř“ MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. (VEDOUCÍ SDRUŽENÍ), PRODEX spol. s r.o., organizační složka	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. JIŘÍ PARMA	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	ING. MILAN OHAREK	ING. MILAN OHAREK
ING. MILAN OHAREK	ING. MILAN OHAREK	ING. JAN HUBENÝ
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: JAROMĚŘ	OPEC: JAROMĚŘ
"Rekonstrukce žst. Jaroměř"		ZAK. ČÍSLO MCO 16 - 077 - 231- PS
		ÚČEL PROJEKT
		DATUM SRPEN 2017
		FORMÁT 4 A4
PS 11-14-09 Žst. Jaroměř, kamerový systém		MĚŘITKO 1 : 10
Umístění zařízení v SP - km40,460		ČÁST D.2.7 POŘ.Č. 7