

- 1 Základní přípojka z trakce 3 kV DC (DAK)
- 2 Náhradní přípojka z rozvodu 22 kV
- 3 Přípojka od zásuvky dieselaagregátu

Vazební obvody Počítače náprav

Usměrňovač 24V =

Usměrňovač 48V =

1+N IT

1+N IT

Napájení počítačové části SZZ

TN1 1500VA 240/220/150

TS1 600VA 240/220/150

TN2 1500VA 240/220/150

TS2 600VA 240/220/150

TP1 4000VA Yzn1

TP2 4000VA Yzn1

Napájení hlav. náv.

Napájení seř. náv.

Napájení hlav. náv.

Napájení seř. náv.

Napájení přestavníků

Napájení přestavníků

1+N IT

1+N IT

1+N IT

1+N IT

3+N IT

3+N IT

Návěstidla hlavní liché zhlaví


Návěstidla seřadovací liché zhlaví

Návěstidla hlavní sudé zhlaví

Návěstidla seřadovací sudé zhlaví

Přestavníky přestavné obvody

Přestavníky přestavné obvody




Spolufinancováno  
Evropskou unií

Projekt „Studie pro vybrané úseky železniční trati Praha - letiště Václava Havla“ je spolufinancovaný EU z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF)

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.


Paré:



Orientační schéma:



Razítko oprávněné osoby:

Revize:	Datum:	Popis:	Podpis:	Datum:
000	30.10.2022	Dokumentace po připomínkách		

<b>Stavebník / investor:</b> Adresa: Zástupce investora: Adresa:	<b>Správa železnic, státní organizace</b> Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8-Karlín Stavební správa západ Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9	
---	---	---

<b>Zhotovitel díla:</b> Adresa: Kontakt:	<b>Účastníci Společnosti "SP + SEU_Masarykovo nádraží_DSP, BIM"</b> Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz	 
Zhotovitel části / objektu:	<b>SUDOP PRAHA a.s.</b> Olšanská 1a, 130 00 Praha 3 T: +420 267 094 111 E: praha@sudop.cz	
Hlavní projektant (HIP):	Ing. arch. David Šabata	Specialista: Ing. Jiří Prokůpek

<b>Název stavby / akce:</b>	<b>Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží</b>	Označení (S-kód): <b>S631500649</b>
Název části:	Stanční zabezpečovací zařízení (SZZ)	Zakázka: <b>20-309.230</b>
Název objektu/dílní části:	<b>ŽST Praha Masarykovo nádraží, úprava SZZ</b>	Označení části: <b>D.1.1.01</b>
Název přílohy:	Blokové schéma napájení	Číslo objektu / komplexu: <b>PS 11-01-11</b>
Název dílní části přílohy:	-	Číslo přílohy: <b>2 . 171</b>
Odpovědný projektant:	Zpracovatel přílohy: Ing. Jiří Prokůpek	Měřítko: - Formáty: -xA4
Kraj:	Katastrální území: Nové Město [727181]	TUDU: 1501
Praha		Stupeň dokumentace: - Část: - Objekt: - Příloha: - Revize: -

S631500649

PDPSPSD11011PS1101111XX2171000

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO, ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BYT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPIJOVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU SUDOP PRAHA a.s.