



Počet: 163ks  
Orientace 148°  
Sklon 10°  
Výkon: 450Wp/ks  
Celkový výkon: 73,35kWp

5x 15,0kW  
3-fázové

- ZÁKLADNÍ OCHRANA (ZÁKLADNÍ IZOLACE, KRYTÍ A PŘEPÁŽKY)
- OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘÍDAVNÁ IZOLACE, OCHRANNÉ POSPOJENÍ, AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE)
- DOPLŇKOVÁ OCHRANA (DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJENÍ)

KOVOVÝ ŽLAB PRO ULOŽENÍ KABELŮ NA STŘEŠE BUDE UKOTVEN K ROZNÁŠECÍ FeZn KONSTRUKCI NEBO UMÍSTĚN NA DRŽÁCÍCH PRO JÍMACÍ VEDENÍ HROMOSVODU S BETONOVOU KOSTKOU

 <div>EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy Operační program Doprava</div>	<div>Ministerstvo dopravy Státní fond dopravní infrastruktury</div> 
Orientační schéma:	
Razítko oprávněné osoby:	
Podpis: Datum:	
Revize: Datum: Popis: Kontroloval:	
[000]	[Definitivní odevzdání dokumentace]
Stavebník/Investor: <b>Správa železnic, státní organizace</b>	
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
	
Zástupce investora:	Stavební správa západ
Adresa:	Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9
Zhotovitel stavby: <b>SUDOP PRAHA a.s.</b>	
	
Adresa: Ošlanská 2643/1a, Žižkov, 130 80 Praha 3	
Kontakt: T: +420 604 236 211 E: lubos.sejhora@ipsumcz.cz	
Zhotovitel objektu: <b>SUDOP PRAHA a.s.</b>	
	
Adresa: Ošlanská 2643/1a, Žižkov, 130 80 Praha 3	
Kontakt: T: +420 604 236 211 E: lubos.sejhora@ipsumcz.cz	
Hlavní projektant (HIP): Ing.arch. Luboš Sejhora	Specialista: Ing. Antonín Navrátil
	Odpovědný projektant: Bohumil Šýkora
	Zpracovatel: Ing. Antonín Navrátil
Název stavby/akce:	<b>Areál HZS Cheb Vrázova ulice, k.ú. Cheb parc.č. 1393/12, 1399/17, 1404/4</b>
Název části:	Pozemní objekty budov
Název objektu:	<b>Hlavní objekt - technika prostředí staveb Fotovoltaika</b>
Název přílohy:	
Název dílčí části přílohy:	
Kraj: Karlovarský	Katastrální území: Cheb [620919]
	TUDU:
Stupeň dokumentace: PDPS	Datum zpracování: 28. 02. 2023
	Formáty:
	Měřítko:
S-Add: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43	
Objekt: Podobjekt: Příloha: Revize:	
Prostor pro další informace)	