




JT l=6m ● Jímací tyč s izolací
PS ■ Připojovací svorka
0,44 m (dle obr. E.7a, E.7.b, E.7.c v ČSN EN 62305-3)
Propojení vedené v nehořlavé střešní izolaci
Hodnota přeskokové vzdálenosti s pro vzduch
Připojení na vnitřní svod žlb. sloupen, který je uzemněn

Propojení ocelových konstrukčních prvků a ocelových výstuží betonu musí být provedeny alespoň 5 cm svaru všude a každou s každou viz obr E.5a ČSN EN 62305-3.
Každé křížení musí být vodivě propojeno.

	
Orientační schéma:	Račkovna oprávněné osoby:
Podpis: Datum:	
Revize:	Datum: Popis: Kontroloval:
	Ing. arch. Luboš Sejkora
Stavěbník/Investor: Správa železnic, státní organizace Adresa: Dílažbaň 1003/7, 110 00 Praha 1 Zástupce investora: Stavební správa západ Adresa: Sokolovská 1995/278, 190 00 Praha 9	
	
Zhotovitel stavby: SUDOP PRAHA a.s. Adresa: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 80 Praha 3 Kontakt: T: +420 604 236 211 E: lubos.sejkora@spsumcz.cz	
	
Zhotovitel objektu: SUDOP PRAHA a.s. Adresa: Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 80 Praha 3 Kontakt: T: +420 604 236 211 E: lubos.sejkora@spsumcz.cz	
Hlavní projektant (HIP): Ing. arch. Luboš Sejkora Specialista: Ing. Jan Šeláf Odpovědný projektant: Ing. Jan Míxa Zpracovatel: Ing. Milan Šeláf	
Název stavby/akce: Areál HZS Cheb Vrázova ulice, k.ú. Cheb parc.č. 1393/12, 1399/17, 1404/4	
Označení (S-Id): S631900075 Označení zhotovitele: 20360200	
Název části: Pozemní stavební objekty budov Název objektu: Hlavní objekt - technika prostředí staveb Elektroinstalace - silnoproud	
Označení části: p.2.2.1.04 Označení objektu/komplexu: SO 09-72-01.04	
Název přílohy: Hromosvod Číslo přílohy: 2.407	
Kraj: Karlovarský Katastrální území: Cheb [620919] TUDU:	
Stupeň dokumentace: PDPS Datum zpracování: 28.02.2023	
Zápis: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43	