




ŘEZ A-A



PŮDORYS



VODOMĚRNÁ SESTAVA



POZN: ÚROVEŇ VSTUPNÍHO POKLOPU BUDE UPRAVENA PODLE ÚROVNĚ KOMUNIKACE.
PROSTUPY PRO VODOVODNÍ PŘÍPOJKU BUDOU PROVEDENY NA MÍSTĚ JÁDROVÝM
VRTÁNÍM, VÝŠKA VRTU NAD PODLAHOU BUDE UPŘESNĚNA DLE SKUTEČNÉHO
KRYTÍ PŘÍPOJKY. DNO ŠACHTY BUDE MIN. 200 mm POD POTRUBÍM PŘÍPOJEK

LEGENDA KONSTRUKCÍ

- ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE ŠACHTY
 - PODKLADNÍ BETON PROSTÝ
 - KONSTRUKCE VOZOVKY
 - ŠTĚRKOVÝ PODSYP
 - HYDROIZOLACE ASF. MODIF. PÁSY
+ GEOTEXTILIE 200g/m2
 - NOVÉ OBSYPY
 - ROSTLÝ TERÉN
- 1 Poklop do šachty 600x600 mm pojízdný E600
2 Žebřík žárově zinkovaný
3 Prostup Ø120 mm

Souřadný systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Orientační schéma:		Razítko oprávněné osoby:	
Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
Stavebník/ investor:	Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1- Nové Město		
Zástupce investora:	Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00, Praha 9		
generální projektant stavby:	ARTECH spol. s r.o. Václavské náměstí 819/43, 110 00 Praha, IČ: 25024671 Adresa pro doručování: Žižkova 152, 436 01 Litvínov E-mail: artech@artech.cz , tel. 476 111 782		
vypracoval (projektant):		autorizoval (zodpovědný projektant):	řízení projektu (vedoucí projektant):
Ing. Václav Šeřl		Ing. Dagmar Zachová	Ing. Jaroslav Henzl
kraj:	Středočeský	obec:	Nymburk
		k.ú.	Nymburk
Areál HZS Nymburk			
D.1.00 SO.100 - DEMOLICE, SANACE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ			
D.1.00.4 PŘELOŽKA VODOVODU			
VODOMĚRNÁ ŠACHTA			
stupeň PD	PDPS		
datum	06/2021		
formát	2 x A4		
měřítko	1 : 25		
zakázka	2154		
číslo (ozn.) dokumentu:	05		