


R.ČS.OV
Un = 400V, In = 16A, Ik = 6kA
TYPYOVÝ VÝROBEK DLE POŽADAVKU MAR
NA OMITKU, POLYKARBONÁT, IP54

CONTROL BOX - MONITOROVACÍ A ŘÍDÍCÍ ZAŘÍZENÍ PRO Dvě ČERPADLA
WILO EC-L 2
400V, 50Hz, 2x 4kW/12A, IP54, -30..+50°C



Datum Date		Datum Date		Investor:		Areal HZS Nymburk		=BS +R.ČS.OV	
Vyrobeno Made by		05/2021		Sprařva řeleznic, s.o.		D1.01 SO.101 - Hlavnı objekt - Stanice HZS - POPS		Strana / Page	
Přezkouřeno Checked by		Rober		Dıazřednř 1003/7, 110 00 Praha 1 - Novř Mřsto		D1.01.4 Technika prostředí staveb		001 / 1	
Schřdleno Approved by		Rober		Dıazřednř 1003/7, 110 00 Praha 1 - Novř Mřsto		D1.01.4.4 - Silnoproudř rozvod y a bleskosvod			
Revize Revision						03.24 - Blokovř schřma rozvadře R.ČS.OV - řepnř odpadrřch vod			



ARTECH
PROJEKTOVÁ KONSULTAČNÍ A INŽENYRSKÁ STŘNIB

ARTECH spol. s r.o.
Vřskovřskř nřm, řtřnř 110 00 Praha 1, ř.ř. 26000071
IČO: 167 380 11, IČ Dř: 167 380 11
E-mail: zpracovatel@artech.cz, tel: 478 111 752