


V případě že zásuvky pro tyto spotřebiče budou přístupné, musí být přes chráněny!

POHLED M 1: 10



P O P I S

Domovní rozvodnice zapuštěná,
Oceloplast, provedení, kov, dvířka
Krytí IP 30, tř. ochrany II
Podle ČSN EN 61 439 - 3
2 x 14 modulů
Např. OEZ LETOHRAD
typ RZA Z-2S28

OSAZENÍ NAD VSTUPNÍMI DVEŘMI,
POPŘÍPADĚ NA PŘEDSÍNI VEDLE DVEŘÍ
ROZMĚRY SKŘÍNĚ NEJSOU LIMITNÍ-
POHLEDOVÁ SESTAVA ROZMÍSTĚNÍ
PŘÍSTROJŮ NENÍ ZÁVAZNÁ

Počet: 2 kusy PLATÍ PRO OBA BYTY

| Index | Datum | Popis změny | Zprac. |
|-------|-------|-------------|--------|
|-------|-------|-------------|--------|

| | |
|-------------|---|
| Objednatel: | Správa železnic, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 |
| | Oblastní ředitelství Plzeň Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň |

| | | | | |
|---|---|---|--|--------------------------|
| HIP | Ing. Miroslav Vejska | | <div>Siletic<i>cz</i> s.r.o</div> <div>Siletic cz s.r.o. Seifertova 2919/12, 130 00 Praha</div> <div>Číslo zakázky22Sml00015</div> | Kopie číslo: |
| Odpovědný projektant | Ing. Karel Roubal |  | | Stupeň PD |
| Vypracoval | Ing. Karel Roubal | | | DSP+DPS |
| Datum | 03 / 2023 | | | |
| Místo stavby | U nádraží191; 338 43 Mirošov | | | |
| Investor | SŽ - Oblastní ředitelství Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň | | | Měřtko: 1:50 |
| STAVBA: Mirošov ON - Oprava výpravní budovy Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení | | | | D.SO 01.6 |
| ČÁST DOKUM.: SO 01 Stavební úpravy v objektu VB ELEKTROINSTALACE NN + HROMOSVOD | | | | |
| OBSAH VÝKRESU: BYTOVÉ ROZVADĚČE RB1 a RB2 | | | | Č. VÝKRESU: 09 |